

Plaza de Operarios Electricistas

El material que se acompaña tiene como objetivo facilitar la preparación de los temas. Tiene, por tanto, un carácter orientativo acerca de las preguntas que se puedan plantear en la fase de oposición.

No supone, de ninguna de las maneras, un compromiso de efectuar los test sobre dichas preguntas.

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre no se responsabiliza de errores que puedan contener así como de las modificaciones normativas que puedan surgir.

CSV: 07E50014D7EC00P1R1O1D5D6Q7

001599F700X3C0S2F3Q3D9



CVE: 07E50014D7EC00P1R1O1D5D6Q7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 17/11/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2021 13:39:00	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	<i>Diligencia:</i>	



CVE: 07E5001599F700X3C0S2F3Q3D9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 27/12/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 27/12/2021 12:57:09	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	<i>FLÉJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.</i>	

1. Qué es un fusible:

- a) una herramienta
- b) un componente del circuito eléctrico
- c) un enchufe

2. Para comprobar si un cable está cortado:

- a) Haremos una medición de continuidad.
- b) Utilizaremos un luxómetro
- c) Si mide cero ohmios es que está cortado.

3. Una lámpara de vapor de mercurio:

- a) Es una lámpara de descarga en gas.
- b) Es una lámpara de incandescencia.
- c) Es una lámpara halógena.

4. A la hora de cortar y pelar cables:

- a) Se utilizan las tijeras exclusivamente.
- b) Se utilizan tenazas.
- c) Se utilizan tijeras, un cuchillo y algunos alicates.

5. Si tuviera que manipular cualquier instalación eléctrica qué harías:

- a) desconectar la corriente y comprobarla.
- b) colocarse unos guantes y descalzarse.
- c) ninguna de las anteriores es la correcta.

6. La corriente alterna es generada por:

- a) Una dinamo.

CSV: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7

001599F700X3C0S2F3Q3D9



CVE: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 17/11/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2021 13:39:00	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00
	<i>Diligencia:</i>	Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E5001599F700X3C0S2F3Q3D9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 27/12/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 27/12/2021 12:57:09	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00
	<i>FLIJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.</i>	Und. reg:REGISTRO GENERAL



b) Un alternador.

c) Una pila.

7. Un microamperio es:

a) la milésima parte de un amperio.

b) 100 amperios.

c) la millonésima parte de un amperio.

8. Qué aparato utilizara un electricista para medir la tensión eléctrica entre dos puntos?:

a) Un vatímetro.

b) Un voltímetro.

c) Un amperímetro.

9. La corriente continua es aquella que:

a) Es producida por pilas, baterías y dinamos.

b) Es producida por un alternador.

c) Recorre el circuito en un mismo sentido variando su valor.

10. La intensidad de corriente se define como:

a) La cantidad de amperios que hay en un punto.

b) La cantidad de electricidad que recorre un conductor por unidad de tiempo.

c) La resistencia que encuentra la corriente a su paso por un receptor.

11. El lumen es la unidad de:

a) Nivel de iluminación.

b) Rendimiento luminoso.

c) Flujo luminoso.

CSV: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7

001599F700X3C0S2F3Q3D9



CVE: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 17/11/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2021 13:39:00	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00
	Diligencia:	Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E5001599F700X3C0S2F3Q3D9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 27/12/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 27/12/2021 12:57:09	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00
	FLIESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.	Und. reg:REGISTRO GENERAL



12. Qué ocurre cuando dos polos magnéticos de signo contrario se aproximan

- a) se rechazan.
- b) se atraen.
- c) se descargan.

13. El amperio es la unidad de:

- a) Resistencia.
- b) Potencia.
- c) Intensidad.

14. Las fichas de empalme son dispositivos de:

- a) Mando.
- b) Conexión.
- c) Protección.

15. Qué tipo de corriente llega a nuestras casas

- a) Alterna.
- b) Continua.
- c) Tensión alta.

16. Cuando una persona toca una masa metálica que accidentalmente está sometida a potencial eléctrico:

- a) Se producirá un cortocircuito.
- b) Se le denomina contacto indirecto.
- c) Seguro que sufrirá un accidente eléctrico.

17. Qué ocurre cuando dos polos magnéticos de signo igual se aproximan:



CVE: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016
	AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 17/11/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2021 13:39:00 <small>Diligencia:</small>	Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL

CSV: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7

001599F700X3C0S2F3Q3D9



CVE: 07E5001599F700X3C0S2F3Q3D9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 27/12/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 27/12/2021 12:57:09 <small>FLÉJSE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.</small>	Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



- a) se rechazan.
- b) se atraen.
- c) se descargan.

18. las clavijas son dispositivos de:

- a) protección.
- b) conexión.
- c) mando.

19. El metal más usado generalmente para conductores eléctricos es:

- a) el cobre.
- b) el aluminio.
- c) el bronce.

20. La tensión o diferencia de potencial se mide en:

- a) Vatios.
- b) Kilovatios/hora.
- c) Voltios.

21. Para transformar la corriente alterna en continua se utiliza:

- a) Un vatímetro.
- b) Un telerruptor.
- c) Un rectificador.

22. La toma de tierra protege a las personas y aparatos de:

- a) Una derivación.
- b) Una subida de intensidad.

CSV: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7

001599F700X3C0S2F3Q3D9



CVE: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016
	AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 17/11/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2021 13:39:00 <small>Diligencia:</small>	Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E5001599F700X3C0S2F3Q3D9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 27/12/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 27/12/2021 12:57:09 <small>FLIJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.</small>	Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



c) Ninguna es correcta.

23. Dónde colocaría los extremos del cable de “masa” al soldar con eléctrica:

- a) uno en el grupo y otro en el elemento de soldar.
- b) uno en el grupo y otro a tierra.
- c) en ninguna parte no es necesario.

24. El kilovatio son:

- a) 100 vatios.
- b) 1.000 vatios.
- c) 10.000 vatios.

25. Los protones son partículas contenidas en el núcleo de un átomo que contienen:

- a) una carga negativa.
- b) una carga positiva.
- c) una carga variable.

26. La resistencia la mide el:

- a) Amperio.
- b) Ohmio.
- c) Vatio.

27. Si dos polos magnéticos al aproximarse no se rechazan es porque:

- a) son del mismo signo.
- b) son de signo contrario.
- c) la “b” es la correcta.

CSV: 07E50014D7EC00P1R1O1D5D6Q7

001599F700X3C0S2F3Q3D9



CVE: 07E50014D7EC00P1R1O1D5D6Q7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 17/11/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2021 13:39:00	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	<i>Diligencia:</i>	



CVE: 07E5001599F700X3C0S2F3Q3D9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 27/12/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 27/12/2021 12:57:09	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	<i>FLÉJASE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.</i>	



28. Las dinamos generan:

- a) Corriente alterna.
- b) Corriente continua.
- c) Ninguna es correcta.

29. La (V) es el símbolo de:

- a) vatio.
- b) voltio.
- c) ohmio.

30.Cuál es la unidad que mide la resistencia que todo conductor opone al paso de la corriente:

- a) amperio
- b) ohmio.
- c) vatio.

31- El condensador es un elemento:

- a) Capacitivo.
- b) Inductivo.
- c) Reactivo.

32- Se produce un cortocircuito cuando...

- a) Conectamos directamente el cable de fase con el neutro.
- b) Conectamos directamente el cable de neutro con el de tierra.
- c) Conectamos el cable de fase y neutro a través de una resistencia.

33- La fuerza encargada de hacer que se desplacen los electrones a través del conductor se denomina:

CSV: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7

001599F700X3C0S2F3Q3D9



CVE: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 17/11/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2021 13:39:00	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00
	<i>Diligencia:</i>	Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E5001599F700X3C0S2F3Q3D9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 27/12/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 27/12/2021 12:57:09	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00
	<i>FLÉJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.</i>	Und. reg:REGISTRO GENERAL



- a) Intensidad.
- b) Tensión.
- c) Resistencia.

34- La potencia se calcula multiplicando:

- a) Resistencia por intensidad.
- b) Tensión por intensidad.
- c) Tensión por resistencia.

35- La resistencia de un conductor depende de:

- a) Longitud, conductividad y diámetro de conductor.
- b) Longitud, resistividad y sección de conductor.
- c) Conductividad, sección y distancia de conductor.

36- La corriente eléctrica consiste en un flujo ...

- a) De neutrones.
- b) De protones.
- c) De electrones.

37- El cambio de polaridad por unidad de tiempo se llama:

- a) Densidad de corriente.
- b) Frecuencia.
- c) Alternancia.

38- ¿Cuál es la unidad de medida de capacidad de un condensador?

- a) El Voltiamperio Reactivo.

CSV: 07E50014D7EC00P1R1O1D5D6Q7

001599F700X3C0S2F3Q3D9



CVE: 07E50014D7EC00P1R1O1D5D6Q7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016
	AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 17/11/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2021 13:39:00 <small>Diligencia:</small>	Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E5001599F700X3C0S2F3Q3D9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 27/12/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 27/12/2021 12:57:09 <small>FLIJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.</small>	Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



- b) El Lumen.
- c) El Faradio.

39- La corriente eléctrica es generada en centrales térmicas y se puede distribuir mediante cables de...

- a) Aluminio.
- b) Cobre.
- c) Alumino y/ o cobre

40- El neutro de una instalación en corriente alterna esta formado por:

- a) 1 conductor.
- b) 2 conductores.
- c) 3 conductores.

41- El campo magnético creado por una bobina depende fundamentalmente de:

- a) Número de espiras de la bobina.
- b) Número de espiras de la bobina e intensidad de la corriente
- c) Tensión e intensidad de la corriente.

42- Cuando el flujo eléctrico se da en dos sentidos se conoce como:

- a) Corriente monofásica.
- b) Corriente alterna.
- c) Corriente bifásica.

43- Es una propiedad intrínseca de los materiales...

- a) La resistividad.
- b) La resistencia.

CSV: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7

001599F700X3C0S2F3Q3D9



CVE: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 17/11/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2021 13:39:00 <i>Diligencia:</i>	



CVE: 07E5001599F700X3C0S2F3Q3D9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 27/12/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 27/12/2021 12:57:09 <i>FLIJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.</i>	



c) La tensión.

44- La corriente eléctrica en corriente alterna siempre:

- a) Realiza un circuito de ida.
- b) Realiza un circuito de vuelta.
- c) Realiza un circuito de ida y vuelta.

45- La unidad de la intensidad de corriente eléctrica es el:

- a) Amperio.
- b) Ohmio.
- c) Voltio.

46- El tipo de corriente adecuada para dar servicios en largas distancias es la:

- a) Corriente continua.
- b) Corriente alterna.
- c) Corriente monofásica.

47- En un circuito inductivo puro, la intensidad y la tensión van:

- a) Desfasadas 180°.
- b) Desfasadas 45°.
- c) Desfasadas 90°.

48- La ley que relaciona la intensidad con la tensión y la resistencia de un circuito se denomina:

- a) Ley de Kirchhoff.
- b) Ley de Kevin.
- c) Ley de Ohm.

CSV: 07E50014D7EC00P1R1O1D5D6Q7

001599F700X3C0S2F3Q3D9



CVE: 07E50014D7EC00P1R1O1D5D6Q7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 17/11/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2021 13:39:00	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00
	Diligencia:	Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E5001599F700X3C0S2F3Q3D9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 27/12/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 27/12/2021 12:57:09	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00
	FLIJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.	Und. reg:REGISTRO GENERAL



49- El balasto es:

- a) Una bobina.
- b) Una resistencia.
- c) Un dieléctrico.

50- ¿Qué aparato sirve para registrar las ondas y las presenta en una pantalla?

- a) Polímetro.
- b) Osciloscopio.
- c) Comprobador.

51- ¿De qué color pueden ser los cables de las fases?

- a) Negro, marrón y gris.
- b) Negro, marrón y verde.
- c) Negro, marrón y amarillo.

52- El medidor de corrientes de fuga del instalador de categoría básica debe tener una resolución...

- a) Mejor o igual que 10 mA.
- b) Mejor o igual que 1 mA.
- c) Mejor o igual que 0,1 mA.

53- La unidad del Sistema Internacional de Medidas para medir el flujo luminoso es el/la:

- a) Lumen.
- b) Lux.
- c) Candela.

CSV: 07E50014D7EC00P1R1O1D5D6Q7

001599F700X3C0S2F3Q3D9



CVE: 07E50014D7EC00P1R1O1D5D6Q7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 17/11/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2021 13:39:00	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00
	<i>Diligencia:</i>	Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E5001599F700X3C0S2F3Q3D9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 27/12/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 27/12/2021 12:57:09	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00
	<i>FLÉJSE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.</i>	Und. reg:REGISTRO GENERAL



54- Se le denomina "torx" a:

- a) Un tipo de tornillo de seguridad.
- b) Un tipo de cabeza de tornillo.
- c) Un tipo de presilla plástica.

55- El cable verde y amarillo es el correspondiente a:

- a) Fase.
- b) Neutro.
- c) Tierra.

56- Los interruptores automáticos bipolar tipo DPN, ¿cuántos espacios ocupan en el cuadro?

- a) 1.
- b) 3.
- c) 2.

57- ¿Qué herramienta no es propia de un electricista?

- a) La navaja.
- b) El cortatubos.
- c) La llave grifa.

58- El hilo rígido de plástico que nos sirve para pasar cables por un tubo corrugado se denomina:

- a) Pasatubos.
- b) Guía.
- c) Pasador.

59- Indica cuál es falsa. El instalador electricista en su categoría básica dispondrá



CVE: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 17/11/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2021 13:39:00	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	<i>Diligencia:</i>	

CSV: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7

001599F700X3C0S2F3Q3D9



CVE: 07E5001599F700X3C0S2F3Q3D9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 27/12/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 27/12/2021 12:57:09	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	<i>FLIESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.</i>	

obligatoriamente de:

- a) Equipo verificador de la continuidad de los conductores.
- b) Detector de tensión.
- c) Analizador de redes, armónicos y de perturbaciones de red.

60- El equipo que mide la resistencia de puesta a tierra se denomina:

- a) Telurómetro.
- b) Polímetro.
- c) Multímetro.

61- Según el reglamento electrotécnico de baja tensión, deben ser no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida:

- a) Los cables.
- b) Los cables y tubos.
- c) Los cables, tubos y envoltentes.

62- Un galvanómetro es un instrumento que se usa para...

- a) Detectar y medir la tensión eléctrica.
- b) Detectar y medir el flujo magnético.
- c) Detectar y medir la corriente eléctrica.

63- En una instalación monofásica el cable azul es el correspondiente a:

- a) Fase.
- b) Neutro.
- c) Tierra.

64- Los electrodos para la medida del aislamiento de los suelos es obligatorio para:

CSV: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7

001599F700X3C0S2F3Q3D9



CVE: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 17/11/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2021 13:39:00	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	<i>Diligencia:</i>	



CVE: 07E5001599F700X3C0S2F3Q3D9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 27/12/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 27/12/2021 12:57:09	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	<i>FLÉJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.</i>	

- a) Instaladores autorizados categoría básica.
- b) Instaladores autorizados categoría especialista.
- c) Todos los instaladores autorizados, cualquiera que sea su categoría.

65- Las herramientas de mano de un electricista de baja tensión deben estar aisladas a una tensión mínima de:

- a) 500 V.
- b) 1000 V.
- c) 2000 V.

66- El cable rojo en instalaciones eléctricas, según se exige por el reglamento electrotécnico de baja tensión, se utilizará para...

- a) Hilo de mando en derivaciones individuales.
- b) Redes de datos.
- c) Redes de telefonía.

67- El instrumento de medición que permite medir simple y rápidamente la iluminancia real y no subjetiva de un ambiente es el:

- a) Luxímetro.
- b) Luxanómetro.
- c) Luxómetro.

68- Son secciones de cable normalizados los siguientes:

- a) 1 mm², 2,5 mm², 5 mm² y 10 mm².
- b) 1 mm², 3 mm², 6 mm² y 9 mm².
- c) 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm² y 6 mm².

CSV: 07E50014D7EC00P1R1O1D5D6Q7

001599F700X3C0S2F3Q3D9



CVE: 07E50014D7EC00P1R1O1D5D6Q7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016
	AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 17/11/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2021 13:39:00 <i>Diligencia:</i>	Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL

CVE: 07E5001599F700X3C0S2F3Q3D9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 27/12/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 27/12/2021 12:57:09 <i>FLIJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.</i>	Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



69- Cuando en instalaciones eléctricas hablamos de cableado flexible es por que:

- a) Los hilos del conductor están tratados especialmente.
- b) El conductor está formado por multitud de hilos de un diámetro máximo.
- c) El conductor está formado por multitud de hilos sin que exista un diámetro máximo.

70- El reglamento electrotécnico de baja tensión establece los siguientes grados de electrificación para viviendas:

- a) Básica, media y elevada.
- b) Básica y elevada.
- c) Baja, media y elevada.

71- Según el reglamento electrotécnico de baja tensión, los conductores utilizados en la línea general de alimentación serán:

- a) De cobre o aluminio, unipolares y aislados, con tensión asignada 0,6/1KV.
- b) Solo de cobre, unipolares y aislados, con tensión asignada 0,6/1KV.
- c) Solo de cobre o aluminio, unipolares y aislados, con tensión asignada 450/750 V.

72- Según el reglamento electrotécnico de baja tensión, la previsión de potencia para viviendas con grado de electrificación elevado no será inferior a:

- a) 5750 W.
- b) 7500 W.
- c) 9200 W.

73- El valor del "cos phi" es lo que se denomina:

- a) Factor de potencia.
- b) Valor eficaz.
- c) Coeficiente de autoinducción.

CSV: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7

001599F700X3C0S2F3Q3D9



CVE: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016
	AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 17/11/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2021 13:39:00 <small>Diligencia:</small>	Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E5001599F700X3C0S2F3Q3D9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 27/12/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 27/12/2021 12:57:09 <small>FLIJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.</small>	Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



74- Según el reglamento electrotécnico de baja tensión, la caída de tensión máxima permitida para derivaciones individuales en suministros para un único usuario será de:

- a) 2,5 %.
- b) 2 %.
- c) 1,5 %.

75- En las instalaciones eléctricas, según el reglamento electrotécnico de baja tensión, como norma general se instalará un diferencial para un máximo de:

- a) 5 circuitos.
- b) 6 circuitos.
- c) 4 circuitos.

76- Según el reglamento electrotécnico de baja tensión los dispositivos de corte destinados a la protección contra sobre cargas y cortocircuitos serán:

- a) De corte onipolar.
- C) Tipo DPN
- b) Sobredimensionados.

77- En el reglamento electrotécnico de baja tensión se indica que hay que proteger contra sobretensiones toda instalación eléctrica, pudiendo ser estas:

- a) Transitorias.
- b) Permanentes.
- c) Transitorias y permanentes.

78- En los circuitos interiores para viviendas, según reglamento electrotécnico de baja tensión, se ejecutarán con un mínimo de uno o varios interruptores diferenciales con una intensidad-residual máxima de:

CSV: 07E50014D7EC00P1R1O1D5D6Q7

001599F700X3C0S2F3Q3D9



CVE: 07E50014D7EC00P1R1O1D5D6Q7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016
	AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 17/11/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2021 13:39:00 Diligencia:	Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E5001599F700X3C0S2F3Q3D9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 27/12/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 27/12/2021 12:57:09 FLÍJASE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.	Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



- a) 300 mA.
- b) 30 mA.
- c) 25 A.

79- Entre las cinco reglas de oro para trabajar en instalaciones eléctricas sin tensión, la cuarta regla supone:

- a) Puesta en cortocircuito.
- b) Puesta a tierra.
- c) Puesta a tierra y cortocircuito.

80- Según el reglamento electrotécnico de baja tensión los dispositivos generales de mando y protección en locales comerciales estarán a una altura mínima de:

- a) 1 metro desde el nivel del suelo.
- b) 1,20 metros desde el nivel del suelo.
- c) 1,40 metros desde el nivel del suelo.

81- El poder de corte de un interruptor magnetotérmico se selecciona en función de:

- a) La máxima intensidad de consumo.
- b) La intensidad de cálculo.
- c) La máxima corriente de corto circuito

82- En viviendas de electrificación elevada, por la potencia mínima establecida según el reglamento electrotécnico de baja tensión, el interruptor general será como mínimo de:

- a) 25A II.
- b) 25A IV.
- c) 40A II.

83- La protección por contactos indirectos, según el reglamento electrotécnico de baja

CSV: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7

001599F700X3C0S2F3Q3D9



CVE: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 17/11/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2021 13:39:00 <small>Diligencia:</small>	



CVE: 07E5001599F700X3C0S2F3Q3D9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 27/12/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 27/12/2021 12:57:09 <small>FLIJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.</small>	



tensión, se puede realizar por:

- a) Por aislamiento de las partes activas.
- b) Protección por medio de obstáculos.
- c) Protección por empleo de equipos de clase II o por aislamiento equivalente.

84- El dispositivo que es capaz de interrumpir la corriente eléctrica y que consta de un electroimán y una lámina bimetálica, conectadas en serie y por las que circula la corriente que va hacia la carga se denomina:

- a) Disyuntor.
- b) Interruptor magnetotérmico.
- c) Interruptor diferencial.

85- Se denominan cajas generales de protección:

- a) Aquellas que unen la línea general de protección con las instalaciones interiores o receptoras del usuario.
- b) Las que alojan los elementos de protección de las líneas generales de alimentación.
- c) Aquella que formando parte de las instalación de la red de distribución alimenta la caja o cajas generales de protección.

86- Las cajas generales de protección, una vez instaladas, tendrán un grado de protección:

- a) IP08.
- b) IP08 e IK43.
- c) IP43 e IK08.

87- Las cajas generales de protección:

- a) Serán precintables.
- b) No serán precintables.
- c) Sólo cuando sean subterráneas serán precintables.

CSV: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7

001599F700X3C0S2F3Q3D9

CVE: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016
	AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 17/11/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2021 13:39:00 <small>Diligencia:</small>	Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E5001599F700X3C0S2F3Q3D9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 27/12/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 27/12/2021 12:57:09 <small>FLJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.</small>	Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



88- ¿Cuál será la máxima caída de tensión permitida desde la C.G.P. a la centralización de contadores?

- a) 1%.
- b) 0,5%.
- c) 1,5%.

89- ¿Podemos instalar una línea general de alimentación por el hueco de escalera, compartiendo el recinto con las tuberías de agua y gas?

- a) Sí.
- b) No.
- c) Solo puede compartir hueco con instalaciones de agua.

90- La sección mínima para la línea general de alimentación será:

- a) 10 mm² en cobre.
- b) 10 mm² en aluminio.
- c) 16 mm² en cobre o en aluminio.

91- Los conductores utilizados en las derivaciones individuales serán:

- a) De cobre o de aluminio.
- b) De cobre si son flexibles.
- c) Siempre de cobre.

92- Cuando el piso de un cuarto de contadores se encuentre en la cota más baja del edificio correspondiente, deberá estar provisto dicho cuarto de:

- a) Alumbrado de emergencia.
- b) Extinción automática.

CSV: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7

001599F700X3C0S2F3Q3D9



CVE: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 17/11/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2021 13:39:00 Diligencia:	



CVE: 07E5001599F700X3C0S2F3Q3D9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 27/12/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 27/12/2021 12:57:09 FLEJE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.	



c) Sumidero.

93- Los contadores no pueden estar colocados en:

a) Módulos.

b) Cuartos.

c) Bases de madera.

94- En el cuadro general de mando y protección de una vivienda:

a) Todos los circuitos deben estar protegidos contra los contactos indirectos.

b) Cada circuito debe estar protegido con su correspondiente diferencial.

c) Es obligatorio instalar un diferencial general.

95- En el cuadro general de mando y protección de las viviendas, se podrá prescindir del interruptor general:

a) Cuando en la instalación de la vivienda no existan circuitos diferentes bajo tubos o protecciones comunes.

b) Cuando exista un interruptor diferencial.

c) No se puede prescindir del interruptor general.

96- En canalizaciones con conductores aislados sin tubos protectores:

a) La tensión asignada de los conductores será de 0,6/1 KV como mínimo

b) No está permitido este tipo de canalizaciones.

c) La tensión asignada de los conductores será de 450/750 KV como mínimo.

97- ¿Qué interruptor magnetotérmico protege la sección de 4 mm²?

a) 2x20 A.

b) 2x15 A.

c) 2x25 A.

CSV: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7

001599F700X3C0S2F3Q3D9



CVE: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 17/11/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2021 13:39:00	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00
	<i>Diligencia:</i>	Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E5001599F700X3C0S2F3Q3D9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 27/12/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 27/12/2021 12:57:09	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00
	<i>FLÉJSE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.</i>	Und. reg:REGISTRO GENERAL



98- ¿Qué interruptor magnetotérmico protege la sección de 2,5 mm²?

- a) 2x6 A.
- b) 2x16 A.
- c) 2x15 A.

99- Es obligatorio situar el alumbrado de seguridad en las siguientes zonas de los locales de pública concurrencia:

- a) En todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 50 personas.
- b) En todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas.
- c) En todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 250 personas.

100- El alumbrado de evacuación deberá funcionar, cuando se produzca fallo de la alimentación normal:

- a) Como mínimo durante 15 minutos.
- b) Como mínimo durante 30 minutos.
- c) Como mínimo durante 60 minutos.

101- En las redes de alimentación para alumbrado exterior:

- a) Los conductores de "Al" tendrán una tensión asignada de 0,6/1 KV.
- b) Los conductores de "Cu" tendrán una tensión asignada de 0,6/1 KV.
- c) Los conductores de "Al" tendrán una tensión asignada de 450/750 V.

102- En las redes subterráneas de alumbrado exterior:

- a) Si los cables están a menos de 0,4 m de profundidad se instalarán bajo tubos.
- b) El diámetro interior de los tubos no será inferior a 40 mm.
- c) Los cables irán siempre bajo tubo.

CSV: 07E50014D7EC00P1R1O1D5D6Q7

001599F700X3C0S2F3Q3D9



CVE: 07E50014D7EC00P1R1O1D5D6Q7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 17/11/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2021 13:39:00	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	<i>Diligencia:</i>	



CVE: 07E5001599F700X3C0S2F3Q3D9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 27/12/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 27/12/2021 12:57:09	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	<i>FLÍJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.</i>	



103- En las instalaciones de alumbrado exterior:

- a) La resistencia máxima de tierra será tal que nunca se puedan dar tensiones de contacto superiores a 12 V, en las partes metálicas accesibles de la instalación.
- b) La resistencia máxima de tierra será tal que nunca se puedan dar tensiones de contacto superiores a 24 V, en las partes metálicas accesibles de la instalación.
- c) Cualquier elemento metálico no perteneciente a la instalación de alumbrado que esté a menos de 3 m de las partes metálicas de la instalación, estará conectado a tierra.

104- En instalaciones de alumbrado exterior con luminarias de clase I, ¿qué sección mínima tendrá el conductor de cobre de conexión al punto de puesta a tierra del soporte?

- a) 4 mm².
- b) No se pueden instalar luminarias de clase I en alumbrado exterior.
- c) 2,5 mm².

105- La instalación eléctrica en el interior de brazos o columnas de alumbrado exterior se realizará mediante conductores de una tensión nominal de:

- a) 0,4/0,6 KV.
- b) 0,6/1 KV.
- c) 750 V.

106- En alumbrado exterior las luminarias puede ser de:

- a) Clase I y II.
- b) Clase I, II y III.
- c) Clase I, II, III y IV.

107- El RBT prescribe para las instalaciones de alumbrado exterior la protección contra

CSV: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7

001599F700X3C0S2F3Q3D9



CVE: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 17/11/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2021 13:39:00	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	<i>Diligencia:</i>	



CVE: 07E5001599F700X3C0S2F3Q3D9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 27/12/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 27/12/2021 12:57:09	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	FLEUSE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.	



corrientes de defecto, con interruptores diferenciales de:

- a) 300 mA.
- b) 30 mA.
- c) 10 mA.

108- En las instalaciones de alumbrado exterior se pueden admitir interruptores diferenciales de 500 mA de sensibilidad, si la resistencia de puesta a tierra es igual o inferior a:

- a) 1 ohmio.
- b) 10 ohmio.
- c) 5 ohmio.

109- Los equipos de eléctricos de los puntos de luz para montaje exterior poseerán un grado de protección mínimo de:

- a) IP45.
- b) IP54.
- c) IP65.

110- En una instalación de alumbrado exterior enterrada en la que es necesario realizar un cruce con una vía de circulación se respetará una profundidad mínima de:

- a) 0,8 metros y bajo tubos protectores.
- b) 0,4 metros medidos desde la cota superior del tubo hasta el nivel del suelo, además hormigonados.
- c) 0,4 metros medidos desde la cota inferior del tubo hasta el nivel del suelo, además hormigonados.

111- ¿A qué profundidad deben estar como mínimo las redes de alimentación para alumbrado exterior?

CSV: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7

001599F700X3C0S2F3Q3D9



CVE: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 17/11/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2021 13:39:00	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	<i>Diligencia:</i>	



CVE: 07E5001599F700X3C0S2F3Q3D9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 27/12/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 27/12/2021 12:57:09	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	<i>FLJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.</i>	

- a) 80 cm.
- b) 60 cm.
- c) 40 cm.

112- Los equipos eléctricos de los puntos de luz para montaje exteriores irán montados a una altura mínima de:

- a) 1,5 metros sobre el nivel del suelo.
- b) 2,0 metros sobre el nivel del suelo.
- c) 2,5 metros sobre el nivel del suelo

113- En alumbrado exterior cada punto de luz deberá estar compensado individualmente para que el factor de potencia sea:

- a) Igual o superior a 0,85.
- b) Igual o superior a 0,90.
- c) Igual o superior a 0,95.

114- En una instalación de alumbrado exterior, cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor de potencia para que sea igual o superior a:

- a) 0,80.
- b) 0,90.
- c) 0,85.

115- La red de control en una instalación de alumbrado exterior se tenderá:

- a) Con secciones de 4mm² en redes aéreas y 6 mm² en subterráneas.
- b) Con secciones mínimas de 6mm² en redes aéreas y 4 mm² en subterráneas.
- c) Con secciones como mínimo de 2,5 mm².

CSV: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7

001599F700X3C0S2F3Q3D9



CVE: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016
	AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 17/11/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2021 13:39:00 <small>Diligencia:</small>	Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL

CVE: 07E5001599F700X3C0S2F3Q3D9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 27/12/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 27/12/2021 12:57:09 <small>FLIJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.</small>	Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



116- EL sistema de accionamiento del alumbrado exterior se realizará con:

- a) Interruptores horarios o fotoeléctricos.
- b) Interruptores horarios y fotoeléctricos.
- c) Interruptores horarios o fotoeléctricos y además se dispondrá de un interruptor manual.

117- En las redes de tierra para alumbrado exterior, el número de electrodos que deben instalarse variará en función de:

- a) La longitud total de la red de alumbrado exterior.
- b) El número de soportes que se instalen.
- c) La resistencia del terreno.

118- En alumbrado exterior la máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto será menor o igual que:

- a) 1 %.
- b) 1,5 %
- c) 3 %.

11- La puesta a tierra de los soportes de alumbrado exterior se realizará por:

- a) Conexión a una red de tierra independiente para cada soporte.
- b) Conexión a una red de tierra común para todas las líneas que parta desde el centro de transformación más cercano.
- c) Conexión a una red de tierra común para todas las línea que partan desde el mismo cuadro de protección.

120- Los equipos eléctricos de los puntos de luz para montaje exterior poseerán un grado de protección mínimo de:

- a) IK6.
- b) IK7.

CSV: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7

001599F700X3C0S2F3Q3D9



CVE: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 17/11/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2021 13:39:00	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	<i>Diligencia:</i>	



CVE: 07E5001599F700X3C0S2F3Q3D9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 27/12/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 27/12/2021 12:57:09	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	<i>FLIJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.</i>	



c) IK8.

121- Los soportes de alumbrado exterior que requieran de una apertura para acceder a los elementos de protección y maniobra estará situada:

- a) Como mínimo a 0,30 metros de la rasante.
- b) Como mínimo a 0,20 metros de la rasante.
- c) Como mínimo a 0,10 metros de la rasante.

122- En alumbrado exterior todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante:

- a) Terminales.
- b) Soldadura.
- c) Elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión.

123.- La Constitución de 1978 en lo que respecta a la organización territorial, reconoce y garantiza:

- a) El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran el Estado español.
- b) El Estado Federal.
- c) El Estado Confederal.

124.- La soberanía e independencia de España se debe garantizar, según la Constitución Española de 1978

- a) Por el Rey.
- b) Por las Fuerzas Armadas.
- c) Por los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado.

CSV: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7

001599F700X3C0S2F3Q3D9



CVE: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 17/11/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2021 13:39:00	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00
	Diligencia:	Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E5001599F700X3C0S2F3Q3D9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 27/12/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 27/12/2021 12:57:09	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00
	FLIESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.	Und. reg:REGISTRO GENERAL



125.- La Constitución Española de 1978 establece como órgano que constituye el símbolo de la unidad y permanencia del Estado:

- a) A las Cortes Generales.
- b) Al Poder Constituyente.
- c) Al Rey.

126.- La Constitución Española de 1978 atribuye el promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos que se integran sean reales y efectivas,

- a:
- a) Los Partidos Políticos.
 - b) Al Gobierno.
 - c) A los poderes públicos.

127.- En el art. 1.1 de la Constitución Española de 1978 es donde se enumeran:

- a) Los Poderes del Estado.
- b) Los valores superiores del ordenamiento jurídico.
- c) Las Comunidades Autónomas.

128.- La primera modificación realizada a la Constitución Española de 1978 afectó:

- a) Al derecho de sufragio de los extranjeros.
- b) A la Corona.
- c) Al derecho de propiedad.

129.- De acuerdo con lo establecido en la Constitución Española de 1978 los Poderes del Estado

emanan:

- a) Del Poder constituyente.
- b) Del monarca.

CSV: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7

001599F700X3C0S2F3Q3D9



CVE: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016
	AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 17/11/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2021 13:39:00 Diligencia:	Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E5001599F700X3C0S2F3Q3D9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 27/12/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 27/12/2021 12:57:09 FLÍESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.	Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



c) Del Pueblo español.

130.- La provincia es:

- a) Una entidad local de carácter sectorial.
- b) Equivalente a Diputación.
- c) Una entidad local de carácter territorial.
- d) Equivalente a Isla en los archipiélagos balear y canario.

131.- La alteración de los límites provinciales:

- a) No es jurídicamente posible, al estar prohibido por la Constitución .
- b) Se atribuye a las Comunidades Autónomas a las que afecte, mediante Ley de su Parlamento.
- c) Corresponde a las Comunidades Autónomas, previo informe de las Diputaciones afectadas.
- d) Ha de efectuarse mediante Ley Orgánica.

132.- Entre los órganos necesarios de la Diputación se encuentra:

- a) Los/Los/as Tenientes de Alcalde.
- b) Las Juntas de Distrito.
- c) Los/as Diputados/as Delegados.
- d) La Junta de Gobierno

133.- La vigente Ley Reguladora de las Haciendas Locales fue aprobada por:

- a) Real Decreto Legislativo 2/2003, de 5 de marzo.
- b) Ley 39/1989, de 29 de diciembre.
- c) Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

134.- El Estatuto Básico del Empleado Público:

- a) Sólo se aplicará al personal de las Administraciones Públicas incluido en su ámbito de

CSV: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7

001599F700X3C0S2F3Q3D9



CVE: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 17/11/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2021 13:39:00	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	<i>Diligencia:</i>	



CVE: 07E5001599F700X3C0S2F3Q3D9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 27/12/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 27/12/2021 12:57:09	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	<i>FLÍJASE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.</i>	

aplicación.

b) Se aplicará con carácter supletorio a todo el personal de las Administraciones Públicas no incluido en su ámbito de aplicación.

c) Se aplicará con carácter supletorio al personal laboral al servicio de la Administración General del Estado.

135.- El Estatuto Básico del Empleado Público clasifica a los empleados públicos en:

a) Funcionarios/as y personal laboral.

b) Funcionarios/as y personal temporal.

c) Funcionarios/as de carrera, funcionarios/as interinos/as, personal laboral y personal eventual.

136.- ¿Cuál de los siguientes principios ha de regir el procedimiento de selección de un/a funcionario/a interino/a en la Administración Local?

a) Mérito y antigüedad.

b) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

c) Igualdad, capacidad, responsabilidad y publicidad.

137.- ¿Cuándo puede un empresario no tener que contratar la vigilancia de la salud para los trabajadores de una empresa?

a) Nunca.

b) Cuando sea una empresa de capital extranjero.

c) Cuando su actividad no esté afectada por la ley.

138.- El manual de P.R.L. (Prevención de Riesgos Laborales), los procedimientos del sistema de gestión, las instrucciones operativas y los registros, consiste en:

a) La evaluación de riesgos de una empresa.

b) La documentación mínima en materia de prevención de riesgos.

CSV: 07E50014D7EC00P1R1O1D5D6Q7

001599F700X3C0S2F3Q3D9



CVE: 07E50014D7EC00P1R1O1D5D6Q7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 17/11/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2021 13:39:00	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	<i>Diligencia:</i>	



CVE: 07E5001599F700X3C0S2F3Q3D9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 27/12/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 27/12/2021 12:57:09	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	<i>FLÉJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.</i>	



c) Los documentos del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales.

139.- El primer sistema de gestión desarrollado que se implementó en las organizaciones empresariales muy parecido al sistema de gestión en prevención de riesgos fue:

- a) El sistema contable.
- b) El sistema logístico.
- c) El sistema de calidad.

140.- Una norma a cumplir en materia de prevención de riesgos con respecto a los trabajadores es:

- a) Que no discutan con los encargados y empresarios las medidas preventivas a llevar a cabo.
- b) Que dispongan de sus Equipos de Protección individual (EPI) sea cual sea su procedencia.
- c) La participación y la información de todos los trabajadores de la organización, así como el derecho a que estos sean consultados, para conseguir la mejora continua del sistema de gestión implantado.

141.- Un delegado de prevención de riesgos no debería formar parte de:

- a) De los órganos de decisión de la empresa, socios o dueños de la misma.
- b) El comité de seguridad y salud.
- c) El comité de formación y asesoramiento de los nuevos trabajadores en materia de prevención.

142.- Una barandilla situada en el segundo piso de un edificio en construcción es:

- a) Una protección colectiva.
- b) Una protección individual.
- c) Una protección mancomunada.

CSV: 07E50014D7EC00P1R1O1D5D6Q7

001599F700X3C0S2F3Q3D9



CVE: 07E50014D7EC00P1R1O1D5D6Q7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 17/11/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2021 13:39:00	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	<i>Diligencia:</i>	



CVE: 07E5001599F700X3C0S2F3Q3D9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 27/12/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 27/12/2021 12:57:09	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	<i>FLÉJASE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.</i>	

- 143.- Un servicio de prevención "mancomunado" es aquel que:
- a) Da servicio a empresas de un mismo grupo y forma parte de él.
 - b) No tiene nada que ver con la empresa.
 - c) Es de la misma actividad de la empresa.

- 144.- ¿En que artículo de la Constitución Española, establece que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal":
- a) En el artículo 10.
 - b) En el artículo 12.
 - c) En el artículo 14.

- 145.- En la Comunidad andaluza la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, se denomina:
- a) Ley para la protección de las mujeres en Andalucía.
 - b) Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
 - c) Ley para la promoción de los derechos de igualdad de género en Andalucía.

- 146.- Según la ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, la igualdad de trato entre mujeres y hombres:
- a) Supone la ausencia de discriminación directa.
 - b) Supone la ausencia de discriminación indirecta.
 - c) Todas las respuestas anteriores son correctas.

- 147.- El reparto equilibrado entre mujeres y hombres de las responsabilidades familiares, de las tareas domésticas y del cuidado de las personas en situación de dependencia, se



CVE: 07E50014D7EC00P1R1O1D5D6Q7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 17/11/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2021 13:39:00 <i>Diligencia:</i>	

CSV: 07E50014D7EC00P1R1O1D5D6Q7



001599F700X3C0S2F3Q3D9



CVE: 07E5001599F700X3C0S2F3Q3D9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 27/12/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 27/12/2021 12:57:09 <i>FLIJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.</i>	



denomina:

- a) Igualdad doméstica relativa.
- b) Conciliación.
- c) Corresponsabilidad.

148.- En la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, de la comunidad andaluza se declara que el plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres, se aprobará cada:

- a) 3 años.
- b) 4 años.
- c) 5 años.

149.- La perspectiva o análisis de género es:

- a) Un constructor político.
- b) Un concepto sociológico.
- c) Una herramienta de análisis.

150.- En el ámbito de la igualdad de género, las acciones positivas:

- a) Tienen un carácter permanente.
- b) Tienen un carácter temporal.
- c) Tienen un carácter discriminatorio.

CSV: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7

001599F700X3C0S2F3Q3D9



CVE: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 17/11/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2021 13:39:00	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	<i>Diligencia:</i>	



CVE: 07E5001599F700X3C0S2F3Q3D9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 27/12/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 27/12/2021 12:57:09	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	FLEJE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.	



1-a	21-c	41-b	61-a	81-c	101-b	121-a	141-a
2-a	22-a	42-b	62-c	82-c	102-c	122-c	142-a
3-a	23-a	43-a	63-b	83-c	103-b	123-a	143-a
4-c	24-b	44-c	64-b	84-b	104-c	124-b	144-c
5-a	25-b	45-a	65-b	85-b	105-b	125-c	145-b
6-b	26-b	46-b	66-a	86-c	106-a	126-c	146-c
7-c	27-b	47-c	67-c	87-a	107-a	127-b	147-c
8-b	28-b	48-c	68-c	88-b	108-c	128-a	148-b
9-a	29-b	49-a	69-b	89-b	109-b	129-c	149-c
10-b	30-b	50-b	70-b	90-a	110-c	130-c	150-b
11-c	31-a	51-a	71-a	91-a	111-c	131-c	
12-b	32-a	52-b	72-c	92-c	112-c	132-c	
13-c	33-b	53-a	73-a	93-c	113-b	133-c	
14-b	34-b	54-b	74-c	94-a	114-b	134-b	
15-a	35-b	55-c	75-a	95-c	115-c	135-c	
16-b	36-c	56-a	76-a	96-a	116-c	136-b	
17-a	37-b	57-c	77-c	97-a	117-b	137-a	
18-b	38-c	58-b	78-b	98-b	118-c	138-c	
19-a	39-c	59-c	79-c	99-b	119-c	139-c	
20-c	40-a	60-a	80-a	100-c	120-c	140-c	

CSV: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7

001599F700X3C0S2F3Q3D9



CVE: 07E50014D7EC00P1R101D5D6Q7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016
	AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 17/11/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2021 13:39:00 Diligencia:	Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL

CVE: 07E5001599F700X3C0S2F3Q3D9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 27/12/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 27/12/2021 12:57:09 FLEUSE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.	Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL

