

Plaza de Oficial/a Fontanero/a

El material que se acompaña tiene como objetivo facilitar la preparación de los temas. Tiene, por tanto, un carácter orientativo acerca de las preguntas que se puedan plantear en la fase de oposición.

No supone, de ninguna de las maneras, un compromiso de efectuar los test sobre dichas preguntas.

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre no se responsabiliza de errores que puedan contener así como de las modificaciones normativas que puedan surgir.

CSV: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6



CVE: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20221421450
	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario Accidental - 05/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/01/2022 12:46:57	Fecha: 05/01/2022 Hora: 12:46
<small>FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS</small>		



1.- De acuerdo con lo establecido en la Constitución Española de 1978 los partidos políticos expresan:

- a) El pluralismo político.
- b) La defensa de los intereses de los ciudadanos.
- c) La voluntad popular.
- d) Todas las respuestas son correctas.

2.- La Constitución Española de 1978 en su artículo 9.3 establece la garantía de una serie de principios, entre los que se puede citar:

- a) La libertad.
- b) La igualdad.
- c) La jerarquía normativa.
- d) El pluralismo político.

3.- Las medidas de las franjas horizontales de la bandera Española son:

- a) Las tres son iguales.
- b) La franja amarilla es de doble anchura que cada una de las franjas rojas.
- c) Cada una tiene una medida diferente.
- d) Las franjas rojas son de doble anchura que la amarilla.

4.- La Constitución Española de 1978 se fundamenta:

- a) En la soberanía nacional.
- b) En el pluralismo político.
- c) En la monarquía parlamentaria.
- d) En la indisoluble unidad de la Nación española.

5.- La Constitución Española de 1978 fue ratificada por el Pueblo Español en Referéndum celebrado el:

- a) 6 de Diciembre de 1978.
- b) 26 de Diciembre de 1978.
- c) 31 de Octubre de 1978.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

6.- El Preámbulo de la Constitución Española de 1978 consta de:

- a) Un artículo.
- b) Tres artículos.
- c) Ningún artículo.
- d) Dos artículos.

7.- En el Estado Español, según dispone la Constitución, la Soberanía Nacional reside en:

- a) El Presidente/a de Gobierno.
- b) El Gobierno.
- c) El Pueblo español.
- d) Las Cortes Generales.

8.- La Constitución Española de 1978 considera como instrumento fundamental para la participación política:

- a) A los partidos políticos.
- b) A la institución del referéndum.



CVE: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20221421450
URL Comprobación: https://sede.ahaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario Accidental - 05/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/01/2022 12:46:57	Fecha: 05/01/2022 Hora: 12:46
	FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS	

CSV: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6



- c) A los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales.
- d) A los poderes públicos.

9.- No es correcto afirmar que uno de los principios que inspiran nuestra actual Constitución contempla:

- a) La indivisibilidad de España.
- b) Los valores fundamentales de la organización del Estado son la justicia e igualdad.
- c) La aceptación de un modelo económico basado, entre otros, en la economía de mercado.
- d) La jefatura del Estado la ostenta el Rey.

10.- La justicia, de acuerdo con la Constitución Española de 1978 es:

- a) Un valor superior del ordenamiento jurídico.
- b) La base de la paz social.
- c) Uno de los derechos fundamentales.
- d) Todas las respuestas son correctas.

11.- La Constitución Española de 1978 atribuye el promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos que se integran sean reales y efectivas, a:

- a) Los Partidos Políticos.
- b) Al Gobierno.
- c) A los Jueces.
- d) A los poderes públicos.

12.- En relación con la estructura interna y funcionamiento de los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales, la Constitución Española de 1978 les impone:

- a) Que no vayan contra el interés general.
- b) Que sean democráticos.
- c) Que sean pluralistas.
- d) Que sean solidarios.

13.- Según se desprende del artículo 9.1 de nuestra Constitución, los ciudadanos y los Poderes Públicos están sujetos a:

- a) Las Leyes.
- b) Las Disposiciones Reglamentarias que emanen del Gobierno.
- c) La Constitución.
- d) Todas las respuestas son correctas.

14.- De acuerdo con lo establecido en el Título preliminar de nuestra Constitución, la forma política del Estado español es:

- a) La monarquía presidencialista.
- b) La monarquía.
- c) La monarquía parlamentaria.
- d) La monarquía democrática.

15.- La Constitución Española de 1978 se estructura en:

- a) Un preámbulo, 10 títulos, 1 disposición final, 9 transitorias, 4 adicionales, 1 derogatoria.
- b) Un preámbulo, un título preliminar, 10 títulos, 1 disposición final, 9 transitorias, 4 adicionales, 1 derogatoria.
- c) Un título preliminar, 11 títulos, 1 disposición final, 4 transitorias, 9 adicionales, 1 derogatoria.
- d) Un preámbulo, 11 títulos, 1 disposición final, 8 transitorias, 4 adicionales, 1 derogatoria.

CSV: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6



CVE: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20221421450
	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario Accidental - 05/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/01/2022 12:46:57	Fecha: 05/01/2022 Hora: 12:46



FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS

16.- En el art. 1.1 de la Constitución Española de 1978 es donde se enumeran:

- a) Los Poderes del Estado.
- b) Los valores superiores del ordenamiento jurídico.
- c) Las Comunidades Autónomas.
- d) Las Entidades Locales.

17.- Podemos decir que el Título Preliminar de la Constitución Española de 1978:

- a) Es donde se enumeran los Poderes del Estado.
- b) En él se contienen los principios fundamentales que sirven de base a toda la Constitución.
- c) En él se recogen los derechos fundamentales de los españoles.
- d) Todas las respuestas son correctas.

18.- Según dispone la actual Constitución, España es un Estado:

- a) Unitario.
- b) Democrático.
- c) Democrático de Derecho.
- d) Regional.

19.- La revisión total de la Constitución Española de 1978 exige:

- a) La aprobación de cada Cámara que integran las Cortes Generales por mayoría absoluta.
- b) La aprobación de cada Cámara que integran las Cortes Generales por mayoría de tres quintos.
- c) La aprobación de cada Cámara que integran las Cortes Generales por mayoría de dos tercios.
- d) Sólo exige la mayoría absoluta del Congreso de Diputados.

20.- En relación con la lengua española oficial, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Española de 1978, es correcto afirmar:

- a) Es el español.
- b) Todos los españoles tienen el deber de emplearla.
- c) Todos los españoles tienen el deber de conocerla.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

21.- La reforma constitucional se regula en la Constitución Española de 1978 en el Título:

- a) VII.
- b) X.
- c) IX.
- d) VIII.

22.- En relación con la bandera de España y las propias de las Comunidades Autónomas, la Constitución Española de 1978 establece:

- a) Que podrán ser utilizadas ambas en los actos públicos.
- b) Que se utilizarán ambas en todos los edificios públicos y cualquier clase de actos que se celebren
- c) Que se utilizarán con ocasión de actos que celebren las Comunidades Autónomas, si bien sólo en los de carácter oficial deberán utilizarse ambas.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

23.- La actual Constitución española entró en vigor el:

- a) 30 de diciembre de 1978.
- b) 29 de diciembre de 1978.
- c) 26 de diciembre de 1978.



d) A los veinte días de su publicación en el BOE.

24.- La creación y ejercicio de la actividad sindical, según dispone nuestra Constitución:

- a) Es libre sin ningún tipo de limitación.
- b) No tiene otros límites que el respeto a la Constitución y a la Ley.
- c) Será necesario que previamente se registren en los términos que establezca la ley que regule la materia.
- d) Las respuestas b y c son correctas.

25.- La Constitución de 1978 en lo que respecta a la organización territorial, reconoce y garantiza:

- a) El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran el Estado español.
- b) El Estado Federal.
- c) El Estado Confederal.
- d) El derecho de autodeterminación de las distintas nacionalidades.

26.- El art. 137 de la Constitución Española de 1978 reconoce la autonomía para la gestión de sus respectivos intereses a:

- a) Municipios, Provincias, Islas y Comunidades Autónomas que se constituyan.
- b) Municipios, Provincias, y Comunidades Autónomas que se constituyan.
- c) Municipios, Provincias e Islas.
- d) Comunidades Autónomas que se constituyan.

27.- La vigente Ley Reguladora de las Haciendas Locales fue aprobada por:

- a) Real Decreto Legislativo 2/2003, de 5 de marzo.
- b) Ley 39/1989, de 29 de diciembre.
- c) Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- d) Ley 39/1988, de 28 de diciembre.

28.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, contiene el siguiente número de títulos:

- a) 8
- b) 9
- c) 7
- d) 11

29.- La integración del Régimen Especial de la Seguridad Social de los/as funcionarios/as de Administración Local en el Régimen General de la Seguridad Social se llevó a efecto en virtud de la siguiente norma:

- a) Ley 7/1985, de 2 de abril.
- b) R.D. 480/1993, de 2 de abril.
- c) R.D. 896/1991, de 7 de julio.
- d) Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

30.- La competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Régimen Local se recoge expresamente en:

- a) El art. 60 del Estatuto de Autonomía aprobado por L.O.2/2007.
- b) El art. 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.
- c) El art. 137 de la Constitución.
- d) La Carta Europea de Autonomía Local.



CVE: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20221421450
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario Accidental - 05/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/01/2022 12:46:57	Fecha: 05/01/2022 Hora: 12:46
	FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS	

CSV: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6



31.- El Reglamento de funcionarios/as de Administración Local, de 30 de mayo de 1952:

- a) Se encuentra vigente en su totalidad.
- b) Se derogó expresamente por el R.D.L. 781/1986, de 18 de abril.
- c) Fue objeto de refundición por el R.D.L. 781/1986, de 18 de abril.
- d) No ha sido derogado expresamente por norma alguna.

32.- El Reglamento de contratación de las Corporaciones Locales, de 9 de enero de 1953:

- a) Se encuentra vigente en su totalidad.
- b) Se derogó expresamente por la Ley 13/1995, de 18 de mayo.
- c) Fue objeto de refundición por el R.D.L. 781/1986, de 18 de abril.
- d) No ha sido derogado expresamente por norma alguna.

33.- El Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, desarrolla:

- a) El art. 94 del Texto refundido aprobado por R.D.L. 781/1986, en materia de planes provinciales de obras y servicios.
- b) La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, capítulo I del Título VI.
- c) El Título IX de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
- d) La Ley 30/1984, de 2 de agosto, en materia de provisión de puestos de trabajo.

34.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre:

- a) No es de aplicación a las entidades locales en lo que respecta al régimen de responsabilidad patrimonial.
- b) Establece los órganos de las entidades locales cuyos actos ponen fin a la vía administrativa.
- c) Deroga expresamente determinados preceptos de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
- d) Recoge los principios de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas.

35.- La Constitución Española de 1978:

- a) Contempla expresamente la materia régimen local, para atribuir la competencia sobre la misma a las Comunidades Autónomas.
- b) Consagra la autonomía de las entidades locales menores.
- c) Dispone la elección de los Alcaldes por los Concejales o por los vecinos.
- d) Prohíbe crear agrupaciones de municipios distintas a la Comarca.

36.- La administración propia de las islas en los archipiélagos balear y canario, se encomienda por el art. 141.4 de la Constitución Española de 1978a:

- a) Las respectivas Comunidades Autónomas.
- b) Las Mancomunidades de Municipios.
- c) Los Consejos y Cabildos.
- d) Las Diputaciones Insulares.

37.- El art. 142 de la Constitución Española de 1978 se dedica a:

- a) La provincia.
- b) Las haciendas locales.
- c) El Municipio.
- d) La elección de los Alcaldes.

38.- La posibilidad crear agrupaciones de municipios distintas de la provincia:

- a) Se reconoce expresamente en la Constitución Española de 1978.
- b) Se reconoce exclusivamente en la Ley 7/1985, de 2 de abril.
- c) Se prohíbe implícitamente en la Constitución de 1978, al no mencionarse.
- d) No existe.

CSV: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6



CVE: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6	FIRMANTE - FECHA MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario Accidental - 05/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/01/2022 12:46:57	DOCUMENTO: 20221421450 Fecha: 05/01/2022 Hora: 12:46
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS	



39.- El art. 142 de la Constitución Española de 1978:

- a) No es de aplicación a la Provincia.
- b) Se refiere al principio de elección democrática propio de las Provincias.
- c) Se refiere a las Haciendas Locales.
- d) Pertenece al Título IX de la misma.

40.- La atribución de concretas potestades administrativas a las entidades locales distintas al Municipio, Provincia e Isla se efectúa:

- a) Por la Ley 7/1985, de 2 de abril.
- b) Incondicionalmente por la legislación básica sobre régimen local.
- c) Carecen, en todo caso, de potestades.
- d) Por la legislación autonómica.

41.- Según la Constitución de 1978, las Haciendas Locales se nutrirán, fundamentalmente, de:

- a) De la participación en los tributos del Estado y de tributos cedidos.
- b) De tributos cedidos e impuestos de las Comunidades Autónomas.
- c) De tributos propios y participación en los del Estado y las CC.AA.
- d) De las asignaciones que efectúen los Presupuestos Generales del Estado y tributos cedidos.

42.- Las Áreas Metropolitanas, según la Ley 7/1985, de 2 de abril:

- a) Son de preceptiva creación en los términos fijados en la misma.
- b) Son entidades locales.
- c) Carecen de la consideración de entidad local.
- d) Equivalen a las Mancomunidades allí donde éstas no existen.

43.- Las entidades locales tiene obligación de remitir a las Administraciones estatal y autonómica, según la Ley 7/1985, de 2 de abril:

- a) Copia de todos los acuerdos de sus órganos colegiados.
- b) Copia o extracto de todos los actos y acuerdos.
- c) Un extracto de todos los actos y acuerdos.
- d) Las Ordenanzas y Reglamentos únicamente.

44.- Cuando la Administración del Estado conforme al art. 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, considere que un acto de alguna entidad local infringe el ordenamiento jurídico:

- a) Podrá requerirla de anulación, invocando expresamente dicho precepto.
- b) Deberá requerirle de anulación, invocando expresamente dicho precepto.
- c) Podrá anular dicho acuerdo, comunicándolo previamente al ente local.
- d) Podrá desconocer dicho acuerdo, comunicándolo así al ente local.

45.- El plazo para formular requerimiento de anulación por la Administración de la Comunidad Autónoma al ente local en casos de actos que infrinjan el ordenamiento jurídico es de:

- a) 15 días hábiles.
- b) 20 días hábiles.
- c) Un mes.
- d) 7 días hábiles.

46.- La competencia para la alteración de los límites provinciales corresponde a:

- a) Las Comunidades Autónomas, siempre que así lo tengan recogido en sus Estatutos de Autonomía.



CVE: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20221421450
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario Accidental - 05/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/01/2022 12:46:57	Fecha: 05/01/2022 Hora: 12:46
	FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS	

CSV: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6



- b) Las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica.
- c) Los Parlamentos Autónomos, previo informe de las Diputaciones Provinciales interesadas.
- d) Las Comunidades Autónomas, por Ley de su Parlamento, ratificada en referéndum por los vecinos de los Municipios afectados por la alteración.

47.- Las Diputaciones Provinciales se mencionan expresamente en la Constitución, artículo:

- a) 137
- b) 140
- c) 141
- d) 142

48.- La provincia es:

- a) Una entidad local de carácter sectorial.
- b) Equivalente a Diputación.
- c) Una entidad local de carácter territorial.
- d) Equivalente a Isla en los archipiélagos balear y canario.

49.- El art. 137 de la Constitución Española de 1978 recoge:

- a) La autonomía de Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas.
- b) La regulación esencial de las Diputaciones Provinciales.
- c) La consideración de la Isla como entidad local.
- d) Las fuentes de la hacienda provincial.

50.- La Provincia es:

- a) Una entidad local básica.
- b) Una entidad local territorial.
- c) El órgano de administración de las Diputaciones.
- d) El equivalente a Comunidad Autónoma.

51.- La indemnización a percibir por el/la trabajador/a en caso de dimisión de éste es de:

- a) No tiene derecho a indemnización.
- b) 12 mensualidades de salario.
- c) 45 días de salario por año de servicio, con un máximo de 42 mensualidades.
- d) 20 días de salario por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades.

52.- La ineptitud del/la trabajador/a, para poder ser causa de extinción del contrato por causas objetivas, según el Estatuto de los Trabajadores, ha de ser:

- a) Sobrevvenida con posterioridad a su colocación efectiva en le empresa.
- b) Manifiesta en relación con el trabajo a desarrollar.
- c) Durante el cumplimiento del período de prueba.
- d) Declarada por los Juzgados de lo Social, a petición del empresario.

53.- La indemnización a abonar el/la trabajador/a en caso de despido por causas objetivas, es de:

- a) No tiene derecho a indemnización.
- b) 12 mensualidades de salario.
- c) 45 días de salario por año de servicio, con un máximo de 42 mensualidades.
- d) 20 días de salario por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades.

54.- Los comités de empresa deberán elegir de entre sus miembros:

- a) Un/a Presidente/a.
- b) Un/a Secretario/a que levante acta de las sesiones que celebre.



CVE: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20221421450
	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario Accidental - 05/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/01/2022 12:46:57	Fecha: 05/01/2022 Hora: 12:46

FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS

CSV: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6



- c) Un/a Presidente/a y un Un/a Secretario/a.
 d) A un/a delegado/a.

55.- El derecho a la huelga se recoge en el artículo de la Constitución:

- a) 7
 b) 28
 c) 37
 d) 106

56.- Las retribuciones básicas de los/as funcionarios/as de administración local, respecto de las de los/as funcionarios/as de la Administración del Estado:

- a) Son las mismas.
 b) Tienen la misma estructura.
 c) Son distintas.
 d) Coinciden sólo en el sueldo.

57.- La cuantía de las retribuciones básicas de los/as funcionarios/as de administración local, respecto de las de los/as funcionarios/as de la Administración del Estado:

- a) Es la misma.
 b) Tiene la misma estructura.
 c) Es distinta.
 d) Coinciden sólo en el sueldo.

58.- Las retribuciones complementarias de los/as funcionarios/as de administración local, respecto de las de los/as funcionarios/as de la Administración del Estado:

- a) Son las mismas.
 b) Tienen la misma estructura.
 c) Son distintas.
 d) Coinciden sólo en el sueldo.

59.- La cuantía global de las retribuciones complementarias de los/as funcionarios/as de administración local, respecto de las de los/as funcionarios/as de la Administración del Estado:

- a) Es la misma.
 b) Tiene la misma estructura.
 c) No existen.
 d) La fija el Pleno de la entidad.

60.- Las retribuciones de los/as funcionarios/as, a tenor del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, son:

- a) Sueldo, trienio y complementarias.
 b) Básicas y complementarias.
 c) Salariales y complementarias.
 d) Sueldo y complementos.

61.- Los conceptos retributivos de los/as funcionarios/as públicos son los que fija:

- a) La legislación básica en materia de función pública.
 b) La legislación autonómica en materia de función pública.
 c) La Constitución.
 d) Cada Administración Pública para sí.

CSV: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6



CVE: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20221421450
	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario Accidental - 05/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/01/2022 12:46:57 <small>FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS</small>	Fecha: 05/01/2022 Hora: 12:46



62.- Las retribuciones básicas de los/as funcionarios/as, según la normativa vigente, son:

- a) Sueldo y paga extraordinaria.
- b) Sueldo y trienios.
- c) Sueldo, trienios y pagas extraordinarias.
- d) Sueldo, trienios y complementos.

63.- El Estatuto Básico del Empleado Público:

- a) Sólo se aplicará al personal de las Administraciones Públicas incluido en su ámbito de aplicación.
- b) Se aplicará con carácter supletorio a todo el personal de las Administraciones Públicas no incluido en su ámbito de aplicación.
- c) Se aplicará con carácter supletorio al personal laboral al servicio de la Administración General del Estado.
- d) Se aplicará con carácter supletorio al personal laboral al servicio de las Administraciones de las Entidades Locales.

64.- Con respeto a la autonomía local, el personal funcionario/a de las Entidades Locales se rige:

- a) Por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte el Estatuto Básico del Empleado Público y por la legislación local.
- b) Por la legislación de las Comunidades Autónomas, de la que forma parte el Estatuto Básico del Empleado Público.
- c) Por la legislación de las Entidades Locales, de la que forma parte el Estatuto Básico del Empleado Público.
- d) Por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte el Estatuto Básico del Empleado Público y por la legislación de las Comunidades Autónomas.

65.- El Estatuto Básico del Empleado Público es aplicable a:

- a) El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.
- b) El personal funcionario/a al servicio de las Administraciones Públicas.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.
- d) Las respuestas a) y b) son excluyentes.

66.- El Estatuto Básico del Empleado Público clasifica a los empleados públicos en:

- a) Funcionarios/as y personal laboral.
- b) Funcionarios/as y personal temporal.
- c) Funcionarios/as de carrera, funcionarios/as interinos/as, personal laboral y personal eventual.
- d) Funcionarios/as de carrera y funcionarios/as interinos/as.

67.- No es correcto afirmar que para poder ser admitido a pruebas de acceso a la función pública local sea necesario:

- a) Tener cumplidos 16 años.
- b) Padecer enfermedad o defecto físico.
- c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquier Administración Pública.
- d) No hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

68.- El personal laboral al servicio de una Administración Local puede ser:

- a) Exclusivamente personal fijo.
- b) Personal fijo exclusivamente, ya sea continuo o discontinuo.
- c) Personal laboral fijo, por tiempo indefinido o temporal.
- d) Personal laboral fijo o indefinido.



CVE: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20221421450
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario Accidental - 05/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/01/2022 12:46:57	Fecha: 05/01/2022 Hora: 12:46
	FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS	

CSV: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6



69.- Los/as funcionarios/as de carrera se rigen en sus relaciones con la Administración por lo dispuesto en:

- a) El derecho administrativo.
- b) El derecho mercantil y administrativo.
- c) El derecho laboral.
- d) Todo el ordenamiento jurídico.

70.- ¿Cuál de los siguientes principios ha de regir el procedimiento de selección de un/a funcionario/a interino/a en la Administración Local?

- a) Mérito y antigüedad.
- b) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
- c) Igualdad, capacidad, responsabilidad y publicidad.
- d) Igualdad, mérito, responsabilidad, capacidad y publicidad.

71.- Por regla general, ¿qué régimen jurídico es el aplicable al personal funcionario interino?

- a) Un régimen propio sui generis.
- b) El régimen general de los funcionarios de carrera.
- c) El régimen del personal laboral.
- d) El régimen general del empleado público temporal.

72.- ¿Cuál de los siguientes criterios se han de tener en cuenta para la designación de personal directivo profesional al servicio de la Administración Pública?

- a) Los principios de mérito y capacidad.
- b) Criterios de idoneidad.
- c) Procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.
- d) Todas las respuestas son correctas.

73.- La condición de personal eventual:

- a) Constituye mérito para el acceso a la Función Pública.
- b) Constituye mérito para la promoción interna.
- c) Se obtiene en virtud de nombramiento libre.
- d) Ninguna es correcta.

74.- En una unidad electoral de 35 funcionarios/as, ¿cuántos Delegados/as de Personal se elegirán?

- a) Uno.
- b) Dos.
- c) Tres.
- d) Cuatro.

75.-Cuál de las siguientes no es una función de las Juntas de Personal:

- a) Ser oídas en el establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo.
- b) Vigilar el cumplimiento de las normas en materia de condiciones de trabajo.
- c) Emitir informe, a solicitud de la Administración correspondiente, sobre el traslado total o parcial de las instalaciones e implantación o revisión de sus sistemas de organización y métodos de trabajo.
- d) Todas las anteriores son funciones de las Juntas de Personal.

76.- La LOPDCP tiene por objeto

- a) Garantizar y proteger en lo que concierne a la recogida de datos personales.

CSV: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6



CVE: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA
MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario Accidental - 05/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/01/2022 12:46:57
FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS

DOCUMENTO: 20221421450
Fecha: 05/01/2022
Hora: 12:46



- b) Garantizar y proteger en lo que concierne al tratamiento de los datos personales.
- c) Garantizar y proteger en lo que concierne a la publicación de datos personales.
- d) Garantizar y proteger en lo que concierne a los datos personales custodiados por la Administración.

77.- Se entiende por cesión o comunicación de datos, según la LOPDCP:

- a) La capacidad de las instituciones públicas para trasladar datos a otras instancias
- b) Toda revelación de datos realizada por una persona distinta del interesado
- c) La posibilidad de dar acceso a datos de utilidad pública
- d) Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado

78.- Según la LOPDCP tienen la consideración de fuentes de acceso público:

- a) Los diarios y boletines oficiales
- b) Los medios de comunicación
- c) Los derivados del Registro Civil
- d) A y B son correctas

79.- De acuerdo con la LOPDCP, el tratamiento de datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado:

- a) En todos los casos
- b) En todos los casos y, especialmente, en lo referido a menores
- c) Excepto cuando se trate de datos de uso administrativo
- d) Ninguna respuesta es correcta

80.- Según la LOPDCP tienen la consideración de fuentes de acceso público:

- a) El Censo Promocional
- b) El Censo Electoral
- c) El Censo Catastral
- d) El Censo Penal

81.- Según la LOPDCP quedan prohibidos los ficheros de datos de carácter personal que revelen ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, o vida sexual:

- a) Salvo que los afectados lo autoricen expresamente
- b) Creados con la finalidad exclusiva de almacenar datos
- c) Cuando se recaban por medios fraudulentos
- d) A y B son correctas

82.- Se entiende por encargado del tratamiento, según la LOPDCP:

- a) Administración pública o cualquier otro organismo facultado que, sólo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento
- b) La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que, sólo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento
- c) La persona física que, sólo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta propia o por encomienda administrativa
- d) Autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que, sólo o conjuntamente con otros, responda de los datos personales objeto del tratamiento.

83.- Según la LOPDCP, los datos de carácter personal no serán conservados cuando haya transcurrido, desde su registro y tratamiento, un periodo superior a:

- a) 5 años
- b) 3 años

CSV: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6



CVE: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6 URL Comprobación: https://sede.ahaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20221421450
	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario Accidental - 05/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/01/2022 12:46:57	Fecha: 05/01/2022 Hora: 12:46

FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS



- c) 5 años, salvo para los señalados específicamente por la ley
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

84.- Según la LOPDCP, los datos de carácter personal serán almacenados de forma que permitan el ejercicio del derecho de acceso:

- a) Salvo que sean legalmente cancelados
- b) Salvo consentimiento expreso e inequívoco del afectado
- c) Salvo que haya transcurrido el periodo determinado para su cancelación
- d) Salvo que hayan disociado

85.- Según la LOPDCP tienen la consideración de fuentes de acceso público las listas de personas pertenecientes a grupos profesionales que contengan:

- a) Únicamente los datos de nombre, D.N.I, título, profesión, actividad, grado académico, dirección e indicación de pertenencia al grupo
- b) Los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico y dirección
- c) Únicamente los datos de nombre, profesión, actividad, grado académico y dirección
- d) Únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección e indicación de pertenencia al grupo

86.- Según la LOPDCP, se prohíbe la recogida de datos:

- a) Por medios fraudulentos, desleales o ilícitos
- b) Por medios inexactos, desleales o ilícitos
- c) Por medios ilegales, fraudulentos y desleales
- d) Por medios no recogidos por la ley

87.- Según la LOPDCP, los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados:

- a) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas
- b) De la consecuencia de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos
- c) De la identidad del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante
- d) A, B, y C son correctas

88.- Según la LOPDCP, el responsable del fichero, respecto de los datos de carácter personal recogidos en el mismo, está obligado al secreto profesional

- a) En la fase de recogida
- b) En lo referente a cesión y comunicación a terceros
- c) En cualquier fase del tratamiento
- d) En cualquier fase del tratamiento, hasta finalizar sus relaciones con el titular del fichero

89.- Según la LOPDCP, el consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal, tiene un carácter:

- a) Intransferible
- b) Revocable
- c) Irrevocable
- d) Transferible

90.- No se considerará, según la LOPDCP, comunicación de datos el acceso de un tercero a los datos:

- a) Cuando dicho acceso reúna los requisitos establecidos por la ley
- b) En ningún caso
- c) En los casos previstos por la ley
- d) Cuando dicho acceso sea necesario para la prestación de un servicio al responsable del

CSV: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6



CVE: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20221421450
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario Accidental - 05/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/01/2022 12:46:57	Fecha: 05/01/2022 Hora: 12:46
	FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS	



tratamiento

91.- Según la LOPDCP, el Registro General de Protección de Datos:

- a) Será de consulta pública y gratuita
- b) Será accesible en cualquier fase del tratamiento
- c) Será accesible a terceros
- d) A, B y C son correctas

92.- Según la LOPDCP, el interesado tendrá derecho a solicitar y obtener información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento:

- a) En los casos previstos por la ley
- b) Previo abono de las tasas que legalmente se determinen
- c) Gratuitamente
- d) Mediante escrito, copia, telecopia o fotocopia.

93.- Según la LOPDCP, el responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de:

- a) Quince días
- b) Diez días
- c) Un mes
- d) Tres meses

94.- Según la LOPDCP, la creación, modificación o supresión de los ficheros de las administraciones públicas, sólo podrán hacerse por medio de disposición general publicada en:

- a) No es cierto que deba mediar una publicación oficial
- b) El diario oficial correspondiente
- c) El Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o diario oficial correspondiente
- d) El Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente

95.- Según la LOPDCP, toda persona o entidad que proceda a la creación de ficheros de datos de carácter personal lo notificará previamente:

- a) A la Administración correspondiente
- b) A la Agencia de Protección de Datos y a la Administración correspondiente
- c) A la Agencia de Protección de Datos
- d) No es obligatoria la notificación

96.- Según la LOPDCP, son funciones de la Agencia de Protección de Datos:

- a) Atender las peticiones y reclamaciones formuladas por las personas afectadas
- b) Recabar de los responsables de los ficheros cuanta ayuda e información estime necesaria para el desempeño de sus funciones
- c) Emitir las autorizaciones previstas en la Ley o en sus disposiciones reglamentarias
- d) A, B y C son correctas

97.- No es miembro del Consejo Consultivo de la Agencia de Protección de Datos, según la LOPDCP:

- a) Un representante de la Administración Central, designado por el Gobierno
- b) Un miembro de la Real Academia de la Historia, propuesto por la misma
- c) Un miembro de la Confederación Española de Empresarios, propuesto por la misma
- d) Un Senador, propuesto por el Senado

98.- A efectos de protección de datos, las infracciones se calificarán, según la LOPDCP:



CVE: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20221421450
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario Accidental - 05/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/01/2022 12:46:57	Fecha: 05/01/2022 Hora: 12:46
	FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS	

CSV: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6



- a) Como leves, graves o muy graves
- b) Como leves o graves
- c) Como leves, menos leves, graves o muy graves
- d) No hay clasificación en materia de infracciones

99.- Según la LOPDCP, los datos de carácter personal serán:

- a) Reales
- b) Lícitos y reales
- c) Exactos y lícitos
- d) Exactos y puestos al día

100.- Según la LOPDCP, los datos de carácter personal recogidos por las Administraciones Públicas, para el desempeño de sus atribuciones:

- a) No serán comunicados a otras Administraciones Públicas para el ejercicio de competencias diferentes o de competencias que versen sobre materias distintas
- b) Podrán ser comunicados a otras Administraciones Públicas para el ejercicio de competencias diferentes o de competencias que versen sobre materias distintas, si el tratamiento lo requiere
- c) No serán comunicados a otras Administraciones Públicas si dicha comunicación no estuviere prevista por las disposiciones de creación del fichero
- d) Podrán ser comunicados a otras Administraciones Públicas si dicha comunicación estuviere prevista por las disposiciones de creación del fichero

101.- La ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, en la actualidad se encuentra:

- a) En aplicación
- b) Derogada
- c) En desarrollo
- d) La respuesta a y c son correctas

102.- La Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 afecta a todos los trabajadores de cualquier actividad, incluido:

- a) La Policía Nacional
- b) La Guardia Civil
- c) El Ejercito Español
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

103.- La Prevención de Riesgos Laborales deberá formar parte del área:

- a) De Recursos Humanos de la empresa
- b) De Finanzas y Tesorería
- c) De Calidad y Medio Ambiente
- d) Podrá depender de cualquiera de las anteriores pero afectará a todas las áreas de la empresa

104.- La gestión en la Prevención de Riesgos Laborales consiste fundamentalmente en:

- a) Informatizar toda la información para tomar decisiones con agilidad
- b) Establecer una comunicación eficaz entre todas las áreas de la empresa
- c) Aplicar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a las circunstancias, tamaño y actividad de la empresa
- d) La respuesta c y optimizar los recursos humanos y materiales destinados a Prevención de Riesgos Laborales

105.- Un delegado de Prevención no debe ser el responsable de:

- a) Vigilar que se cumplan las actividades preventivas en la empresa



CVE: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20221421450
	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario Accidental - 05/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/01/2022 12:46:57 <small>FUÉSE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS</small>	Fecha: 05/01/2022 Hora: 12:46

CSV: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6



- b) Acompañar a los técnicos de Prevención en sus visitas de seguridad
- c) Participar en los Comités de seguridad y salud de la empresa
- d) Firmar las evaluaciones de riesgos de la empresa

106.- En materia de prevención de Riesgos, en relación con la designación del nº de delegados de prevención, una empresa tendrá que contar con seis delegados de prevención si tiene en su plantilla

- a) Entre 101 y 600 trabajadores
- b) Entre 1.001 y 2.000 trabajadores
- c) Entre 2.001 y 3.000 trabajadores
- d) A partir de 3.000

107.- Los únicos empresarios que no están obligados a cumplir la normativa en Prevención de Riesgos laborales son:

- a) Los Autónomos
- b) Los taurinos
- c) Los alcaldes
- d) Ninguno de los anteriores

108.- Un servicio de prevención "ajeno" es aquel que:

- a) Esta integrado en otra área de la empresa
- b) No tiene nada que ver con la empresa
- c) No es de la misma actividad de la empresa
- d) Es un servicio de auditoria de empresas en materia de Prevención

109.- Un servicio de prevención "mancomunado" es aquel que:

- a) Da servicio a empresas de un mismo grupo y forma parte de él
- b) No tiene nada que ver con la empresa
- c) Es de la misma actividad de la empresa
- d) Es un servicio de auditoria de empresas en materia de Prevención

110.- Una barandilla situada en el segundo piso de un edificio en construcción es:

- a) Una protección colectiva
- b) Una protección individual
- c) Una protección mancomunada
- d) Un objeto obligatorio a partir del segundo piso

111.- Una mujer embarazada que ha sido contratada en una empresa a través de una empresa de trabajo temporal, es una persona especialmente sensible en materia de prevención porque:

- a) Está embarazada
- b) Proviene de una Empresa de Trabajo Temporal
- c) Porque es mujer
- d) La respuesta a y b son correctas

112.- Las especialidades en las que se subdivide la Prevención de Riesgos Laborales son

- a) Higiene, Seguridad, Medicina del Trabajo, Ergonomía y Psicología
- b) Construcción, Industria, Comercio y Hostelería
- c) Medicina general, especializada y del trabajo
- d) La respuesta A más los exámenes de salud

113.- ¿Es necesario acreditar algún recurso humano para que un Servicio de Prevención sea

CSV: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6



CVE: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6 URL Comprobación: https://sede.ahaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20221421450
	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario Accidental - 05/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/01/2022 12:46:57	Fecha: 05/01/2022
FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS		



acreditado por la autoridad laboral?

- a) No, pueden ser solo recursos materiales
- b) No, es voluntario
- c) Sí, con la formación de las cuatro especialidades
- d) Sí, si entre estos recursos humanos hay un médico especialista

114.- Un curso básico en prevención de riesgos laborales es una formación que solo puede ser impartida en:

- a) La Universidad
- b) La Formación Profesional
- c) Cualquier academia
- d) Cualquier entidad acreditada para ello

115.- ¿Cuándo puede un empresario no tener que contratar la Vigilancia de la Salud para los trabajadores de una empresa?

- a) Nunca
- b) Cuando sea una empresa de capital extranjero
- c) Cuando su actividad no esté afectada por la ley
- d) Cuando se dedica a la sanidad en cualquiera de sus ámbitos

116.- Un sistema de gestión de la prevención es la parte del sistema de la organización que define la política de prevención y que no incluye:

- a) La actividad comercial y la relación con los clientes
- b) La respuesta a y d son correctas
- c) La optimización y aplicación idónea de los recursos destinados a Prevención de Riesgos Laborales
- d) Las prácticas de marketing y los procedimientos de logística

117.- La realización de un diagnóstico inicial para la implantación del modelo de gestión, no se hace a partir de:

- a) Información sobre los riesgos
- b) Información sobre la organización
- c) Información de las actividades de la empresa
- d) El Plan de Actuación Preventiva

118.- ¿Qué información procedente del exterior puede no ser necesaria para una adecuada gestión de la Prevención?

- a) La legislación nueva o modificada que vaya surgiendo
- b) Información sobre nuevos métodos de evaluación de riesgos
- c) Nuevos desarrollos en la práctica de la gestión de la Prevención y la oferta formativa en P.R.L
- d) Las sanciones que lleva a cabo la Inspección de Trabajo

119.- ¿Cómo no se demuestra el compromiso del empresario en el modelo de Gestión de la P.R.L.?

- a) Realizando recorridos periódicos de seguridad
- b) La presencia en actividades formativas (presentaciones y clausuras)
- c) La presencia en reuniones de prevención de riesgos
- d) Denegando cualquier presupuesto económico a la Prevención de Riesgos

120.- El manual de P.R.L., los procedimientos del Sistema de Gestión, las instrucciones operativas y los registros, consiste en:



CVE: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20221421450
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario Accidental - 05/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/01/2022 12:46:57	Fecha: 05/01/2022 Hora: 12:46
	FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS	

CSV: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6



- a) La evaluación de riesgos de una empresa
- b) La documentación mínima en materia de prevención de riesgos
- c) La documentación que nos solicitará la Inspección de Trabajo en cualquiera de sus visitas
- d) Los documentos del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales

121.- El primer sistema de gestión desarrollado que se implementó en las organizaciones empresariales muy parecido al sistema de gestión en prevención de riesgos fue:

- a) El sistema contable
- b) El sistema logístico
- c) El sistema comercial
- d) El sistema de calidad

122.- Un sistema de gestión integrado en la empresa debería cubrir los aspectos relativos a:

- a) Contabilidad, Finanzas y Auditoría
- b) La gestión de la calidad, la gestión medioambiental y la gestión de la P.R.L
- c) La gestión comercial, la de publicidad y la de marketing
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

123.- Una norma a cumplir en materia de Prevención de Riesgos con respecto a los trabajadores es:

- a) Que no discutan con los encargados y empresarios las medidas preventivas a llevar a cabo
- b) Que dispongan de sus Equipos de Protección individual sea cual sea su precedencia
- c) La participación y la información de todos los trabajadores de la organización, así como el derecho a que estos sean consultados, para conseguir la mejora continua del sistema de gestión implantado
- d) El pactar el horario de los cursos en esta materia

124.- El manual, los procedimientos, las instrucciones operativas y los registros no son los documentos generales del:

- a) Sistema de gestión financiero
- b) Sistema de gestión medioambiental
- c) Sistema de gestión de la Prevención
- d) La respuesta a y b son correctas

125.- Un delegado de prevención de riesgos no debería formar parte de:

- a) De los órganos de decisión de la empresa, socios o dueños de la misma
- b) El comité de seguridad y salud
- c) El comité de formación y asesoramiento de los nuevos trabajadores en materia de prevención
- d) El comité de empresa

126.- La sociedad, en la que se produce un desequilibrio en el reparto del poder beneficiando a los hombres en perjuicio de los derechos o del libre ejercicio de los derechos de las mujeres, recibe la denominación de:

- a) Sociedad masculinizada
- b) Patriarcado
- c) Sociedad machista
- d) Androgenia

127.- La perspectiva o análisis de género es:

- a) Un constructor político
- b) Un concepto sociológico

CSV: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6



CVE: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20221421450
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario Accidental - 05/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/01/2022 12:46:57	Fecha: 05/01/2022 Hora: 12:46
	FUÉSE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS	



- c) Una herramienta de análisis
- d) Una forma de interpretar las diferencias de sexo

128.- Las políticas de igualdad de oportunidades son la respuesta institucional para crear y garantizar las condiciones necesarias para que las mujeres y los hombres participen igualitariamente en las diferentes esferas de la vida pública y privada, consiguiendo:

- a) Igualdad de derechos
- b) No discriminación por razón de sexo
- c) Justicia social
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

129.- La razón fundamental que justifica la necesidad de las políticas de igualdad de oportunidades es:

- a) La persistencia de la diferencia que existe entre la igualdad legal y la igualdad real
- b) La ausencia de discriminación en la legislación vigente
- c) La igualdad real, la igualdad de trato como criterio en las prácticas sociales
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

130.- El reconocimiento jurídico de la igualdad, incluyendo la no discriminación por razón de sexo, se denomina:

- a) Igualdad real
- b) Igualdad formal
- c) Igualdad de oficio
- d) Igualdad de hecho

131.- La discriminación directa:

- a) Es un trato diferente dado a unas personas en base a su pertenencia a un grupo concreto, al margen de sus capacidades personales
- b) Es un tratamiento legal discriminatorio
- c) Está prohibida por ley
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

132.- En el ámbito de la igualdad de género, las acciones positivas:

- a) Tienen un carácter permanente
- b) Tienen un carácter temporal
- c) Tienen un carácter discriminatorio
- d) Tienen un carácter no transversal

133.- Las Naciones Unidas han contribuido a impulsar las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través de:

- a) Manifestaciones ad hoc
- b) Obligando a los estados miembros
- c) Conferencias mundiales
- d) Embajadores de la igualdad

134.- En la IV Conferencia Mundial para la Mujer, celebrada en Pekín del 4 al 15 de septiembre de 1995:

- a) Se concluye que la igualdad entre las mujeres y los hombres es una cuestión de interés universal
- b) Se ratifican los derechos de las mujeres como derechos humanos
- c) Se produjo un importante cambio en la concepción de la necesidad de utilizar el concepto de género para analizar las relaciones sociales entre mujeres y hombres en la sociedad



CVE: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20221421450
	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario Accidental - 05/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/01/2022 12:46:57	Fecha: 05/01/2022 Hora: 12:46
FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS		

CSV: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6



d) Todas las respuestas anteriores son correctas

135.- En la IV Conferencia Mundial para la Mujer, celebrada en Pekín del 4 al 15 de septiembre de 1995 se concretaron dos importantes documentos programáticos:

- a) La Plataforma de Igualdad y la Declaración de Pekín
- b) La Plataforma de Acción y la Declaración de Beijing
- c) La Plataforma de Género y la Declaración de China
- d) La Plataforma de Igualdad y la Declaración de Beijing

136.- Los tratados, acuerdos y convenios internacionales celebrados en el marco del Consejo de Europa que contemplan la igualdad entre mujeres y hombres son:

- a) La Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950, correspondiendo la protección de sus derechos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos
- b) La Declaración sobre la igualdad de las mujeres y los hombres, de 16 de noviembre de 1988
- c) La Carta Social Europea de 1961
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

137.- La Carta Social Europea de 1961 prevé los derechos a:

- a) La igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, si estas últimas tienen hijos
- b) La protección de las madres trabajadoras
- c) La igualdad en el reparto de tareas en el hogar
- d) La conciliación de la vida familiar y laboral

138.- La última versión de la Carta Social Europea es del año:

- a) 1961
- b) 1988
- c) 1996
- d) 2007

139.- ¿Con qué expresión inglesa se designa a menudo la integración de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el conjunto de las políticas y acciones comunitarias?

- a) Full mainstreaming.
- b) Integral mainstreaming.
- c) Focus mainstreaming.
- d) Gender mainstreaming.

140.- La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es proclamada en el año:

- a) 2000
- b) 2001
- c) 2002
- d) 2003

141.- ¿En qué artículo de la Constitución Española, establece que " los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal?

- a) En el artículo 10
- b) En el artículo 12
- c) En el artículo 14
- d) En el artículo 16

CSV: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6



CVE: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20221421450
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario Accidental - 05/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/01/2022 12:46:57	Fecha: 05/01/2022 Hora: 12:46
	FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS	



142.- El artículo de la Constitución que obliga a los poderes públicos a promover la igualdad real y efectiva de las personas, es el:

- a) 8.2
- b) 8.4
- c) 9.2
- d) 9.4

143.- En la comunidad andaluza la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, se denomina:

- a) Ley para la protección de las mujeres en Andalucía
- b) Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía
- c) Ley para la promoción de los derechos de igualdad de género en Andalucía
- d) Ley para la promoción de la igualdad en Andalucía

144.- Según la ley 12/2007, se entiende por representación equilibrada aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de personas a que se refiera, cada sexo:

- a) Ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento
- b) Ni supere el setenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento
- c) Ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del treinta por ciento
- d) Ni supere el cincuenta por ciento ni sea menos del cincuenta por ciento

145.- Según la ley 12/2007, el instrumento para integrar la perspectiva de género en el ejercicio de las competencias de las distintas políticas y acciones públicas, desde la consideración sistemática de la igualdad de género, se denomina:

- a) Mainstreet
- b) Transversalidad
- c) Campana de Gauss
- d) Normas de género

146.- Según la Ley 12/2007, la igualdad de trato entre mujeres y hombres:

- a) Supone la ausencia de discriminación directa
- b) Supone la ausencia de discriminación indirecta
- c) Supone igualdad de derechos
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

147.- El reparto equilibrado entre mujeres y hombres de las responsabilidades familiares, de las tareas domésticas y del cuidado de las personas en situación de dependencia, se denomina:

- a) Igualdad domestica relativa
- b) Conciliación
- c) Corresponsabilidad
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

148.- En la Ley 12/2007 de la comunidad andaluza se declara que el Plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres, se aprobará cada:

- a) 3 años
- b) 4 años
- c) 5 años
- d) 6 años

149.- En la ley 12/2007 se dice que "Los poderes públicos de Andalucía, para garantizar de modo efectivo la integración de la perspectiva de género en su ámbito de actuación ",



CVE: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20221421450
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario Accidental - 05/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/01/2022 12:46:57	Fecha: 05/01/2022 Hora: 12:46
	FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS	

CSV: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6



deberán:

- a) Incluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que realicen
- b) Excluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que realicen
- c) Analizar los resultados desde la dimensión neutra
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

150.- Completa: El Artículo 33. de la Ley 12/2007, sobre Protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo señala: La Administración de la Junta de Andalucía adoptará las medidas necesarias para una protección eficaz frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo,...

- a) Prioritariamente en las empresas privadas
- b) Sólo en el ámbito de la administración pública
- c) Sólo en asociaciones
- d) Tanto en el ámbito de la Administración Pública como en el de las empresas privadas.

151. ¿Cuál es la fórmula que demuestra la relación entre caudal (Q), volumen (V) y tiempo (t)?:

- a) $Q = V \times t$
- b) $Q = V / t$
- c) $Q = t / V$
- d) $Q = V / 2t$

152. ¿De que parámetro depende directamente la sección de una tubería?:

- a) De la longitud.
- b) Del radio interior.
- c) Del material.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

153. ¿Qué tipo de tubos están prohibidos debido a las alteraciones que producen en la potabilidad del agua?:

- a) Polietileno.
- b) Fundición.
- c) Aluminio y aquellos que contengan plomo.
- d) De cobre con uniones sin soldadura.

154. Indique la afirmación correcta en cuanto a la sección de un tubo y la velocidad del agua que circula dentro del mismo:

- a) A mayor sección, menor velocidad.
- b) A mayor sección, mayor velocidad.
- c) A menor sección, menor velocidad.
- d) La sección y la velocidad no tienen relación.

155. ¿A qué altura de agua equivale una presión de 1 kp/cm²?:

- a) 10 m.c.a.
- b) 100 m.c.a
- c) 0,1 m.c.a
- d) 2 m.c.a.

156. El cálculo del valor de la pérdida de carga en una instalación dependerá de los siguientes parámetros. Indica cual es incorrecto:

CSV: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6



CVE: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20221421450
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario Accidental - 05/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/01/2022 12:46:57	Fecha: 05/01/2022 Hora: 12:46
	FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS	



- a) El caudal de agua que va a circular.
- b) La presión estática del agua.
- c) El número y forma de los accesorios necesarios.
- d) La velocidad que deba adquirir el agua.

157. El golpe de ariete:

- a) Se produce generalmente al inicio de una conducción cuando la misma lleva sin utilizarse largo tiempo.
- b) Se produce generalmente al final de la conducción y se debe a la parada brusca de la vena líquida de una tubería a consecuencia del cierre rápido de un grifo.
- c) Es consecuencia del enfriamiento de las tuberías cuando hay cambios bruscos de temperatura.
- d) Es consecuencia de la formación de bolsas de aire en la instalación.

158. Una de las siguientes afirmaciones, referentes a la soldadura en frío, no es correcta:

- a) Su composición permite, después de su endurecimiento, trabajarlo como un metal.
- b) Los tiempos de secado de la soldadura en frío son variables.
- c) Es el término que se usa para designar un tipo de masilla sintética de escasa adherencia.
- d) Se puede acelerar el endurecimiento con calor.

159. ¿Qué tipo de soldadura de las siguientes se utiliza para tubería de polietileno?:

- a) Soldadura a tope por termofusión.
- b) Soldadura por arco eléctrico.
- c) Soldadura en frío.
- d) Ninguna de las anteriores.

160. La soldadura blanda por capilaridad:

- a) Se utiliza en tuberías de fundición.
- b) Se utiliza en tuberías de cobre.
- c) Se utiliza en tuberías de polipropileno.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

161. En la técnica de soldadura fuerte por capilaridad, ¿qué material añadido de los siguientes no se utiliza?:

- a) Aluminio.
- b) Plata.
- c) Cobre fósforo.
- d) Estaño.

162. En la técnica de soldadura blanda por capilaridad:

- a) Se calienta el metal de aportación.
- b) Se calientan las piezas a ensamblar.
- c) Se calientan las piezas a ensamblar y el metal de aportación.
- d) Es una soldadura en frío.

163. El agua dura se debe principalmente a su contenido en calcio, cuando hablamos de agua con 500 ppm, es agua :

- a) Blanda.
- b) Dureza media.
- c) Dura.
- d) Muy dura.

164. En los sistemas de tratamiento de agua, la situación del equipo debe ser:

CSV: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6



CVE: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6 URL Comprobación: https://sede.ahaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20221421450
	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario Accidental - 05/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/01/2022 12:46:57	Fecha: 05/01/2022 Hora: 12:46
FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS		



- a) Un local de uso exclusivo para él mismo.
- b) Siempre que tenga acceso desde el patio puede estar en cualquier zona.
- c) Preferentemente de uso exclusivo, pero puede compartirse con el sistema de sobreelevación.
- d) Alternativamente puede emplearse el local para los contadores de agua y gas.

165. Las tuberías de agua de consumo humano se señalan con color:

- a) Rojo
- b) Amarillo
- c) Verde oscuro
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

166. El local donde se instalen los equipos de tratamiento de agua debe disponer de:

- a) Un desagüe a la red de saneamiento
- b) Ventilación suficiente
- c) Un equipo de extinción de incendios
- d) Un dispositivo de ahorro de agua

167. Generalmente ¿cómo funciona un sistema de descalcificación?:

- a) Emitiendo iones de potasio (K)
- b) Emitiendo iones de flúor (F)
- c) Emitiendo iones de sodio (Na)
- d) Emitiendo iones de calcio (Ca)

168. A día de hoy, ¿a partir de qué concentración de plomo el agua no es apta para consumo humano? (según el RD 140/2003 de 7 de febrero, por el que se establecen criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano):

- a) 10 µg/l
- b) 25 µg/l
- c) 100 µg/l
- d) 1 µg/l

169. ¿Cuál es el índice de pH Neutro?:

- a) 5,5
- b) 7
- c) 9
- d) 6

170. A la hora de proteger los tubos contra la corrosión, los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o empotrados, según el material de los mismos, serán:

- a) Para tubos de acero, con zincado con recubrimiento de cobertura
- b) Para tubos de fundición, con alquitrán de poliuretano
- c) Para tubos de cobre, con revestimiento de plástico
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

171. ¿Qué tipo de corrosión tiene lugar cuando la cantidad de oxígeno en contacto con el metal es excesiva?:

- a) Corrosión galvánica
- b) Corrosión uniforme
- c) Corrosión electroquímica
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

CSV: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6



CVE: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6 URL Comprobación: https://sede.ahaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20221421450
	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario Accidental - 05/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/01/2022 12:46:57 <small>FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS</small>	Fecha: 05/01/2022 Hora: 12:46



172. ¿En qué casos se protegerán las tuberías que discurran por el exterior y al aire libre:

- a) Cuando sean conducciones de agua para uso publico
- b) Cuando sean conducciones de a.c.s.
- c) Cuando sean ambiente marinos
- d) Siempre

173. ¿En qué tipo de tuberías se puede emplear la resina epoxídica como revestimiento?:

- a) Tubería de cobre
- b) Tubería de polietileno
- c) Tubería de fundición
- d) Tubería de polipropileno

174. ¿Cuál de los siguientes métodos no es utilizado para prevenir la corrosión?:

- a) Recubrimientos y revestimientos
- b) Protección catódica
- c) Inhibidores de corrosión
- d) Empleo de materiales antifúngicos

175. ¿Qué revestimiento garantiza una protección del 100% ante la corrosión?:

- a) Ninguno
- b) Polietileno
- c) Polipropileno
- d) Resina epoxi

176. ¿Cuál es el principal problema de las incrustaciones en las tuberías?:

- a) Reducción del diámetro externo de la tubería
- b) Reducción del espesor de la tubería
- c) Reducción del diámetro interno de la tubería
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

177. En las conducciones donde se requiere mantener una sola dirección de la corriente del agua, se colocará una válvula:

- a) Válvula de paso
- b) Válvula de presión
- c) Válvula de ventosa
- d) Válvula de retención

178. Las instalaciones interiores estarán compuestas, entre otros, de los elementos siguientes:

- a) Una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible para su manipulación
- b) Derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que las derivaciones a los cuartos húmedos sean independientes. Cada una de estas derivaciones contará con una llave de corte, tanto para agua fría como para agua caliente
- c) Ramales de enlace
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

179. Los ruidos en las instalaciones se deben en la mayoría de los casos a:

- a) Piezas mal ajustadas o instaladas de manera defectuosa
- b) Golpe de ruido
- c) Temperatura del agua
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

CSV: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6



CVE: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20221421450
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario Accidental - 05/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/01/2022 12:46:57	Fecha: 05/01/2022 Hora: 12:46
	FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS	



180. La tubería que enlaza la instalación general del edificio con la red exterior de suministro se denomina:

- a) Tubo de alimentación
- b) Acometida
- c) Derivación del suministro
- d) Distribuidor principal

181. ¿Dónde debe instalarse la llave de corte general?:

- a) En el exterior de la propiedad, accesible al servicio de la proveedora
- b) Inmediatamente después del contador
- c) Dentro de la propiedad en zona de uso común
- d) Ninguna respuesta es correcta

182. ¿Qué se entiende por longitud de tubería equivalente de un accesorio?:

- a) La medida del accesorio
- b) La medida del accesorio con respecto a la instalación
- c) La longitud de la tubería a la que equivale ese accesorio, a efectos de pérdida de carga
- d) La presión que soporta el accesorio

183. ¿Las instalaciones de suministro de agua podrán conectarse directamente a instalaciones de evacuación y a instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen que la red pública?:

- a) En ningún caso
- b) Siempre
- c) Cuando los aparatos y equipos de la instalación dispongan de dispositivos antirretorno
- d) Cuando los dispositivos antirretorno se dispongan combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red

184. El elemento de la instalación que tiene como función regular y cortar el paso de agua por el interior de las tuberías será:

- a) El sifón
- b) El grifo
- c) La válvula
- d) La llave de paso

185. El presostato sirve para:

- a) Medir la presión
- b) Regular la presión
- c) Regular el caudal
- d) Para regular la temperatura

186. El aliviadero de un depósito cerrado (aljibe), aunque con nivel en comunicación con la atmósfera, deberá:

- a) Tener 40 mm de diámetro mínimo
- b) Evacuar el doble del volumen máximo previsto de entrada de agua
- c) Tener un mínimo de 20 mm
- d) Evacuar un volumen de agua diez veces mayor que el acumulado por coeficiente

187. El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas por los focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia de:

- a) 10 cm, como mínimo



CVE: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20221421450
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario Accidental - 05/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/01/2022 12:46:57	Fecha: 05/01/2022 Hora: 12:46
	FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS	

CSV: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6



- b) 6 cm, como mínimo
- c) 4 cm, como mínimo
- d) 8 cm, como mínimo

188. Las válvulas o llaves a instalar para evitar posibles golpes de ariete deben permitir:

- a) La apertura lenta y gradual
- b) La apertura inmediata
- c) El cierre lento y gradual
- d) El cierre inmediato

189. En relación con las tuberías de cobre:

- a) Dicho material no se emplea para la elaboración de tuberías por ser muy pesado y poco manejable
- b) Cuando se producen averías en instalaciones con tuberías de este material, normalmente acaba produciéndose una rotura de la tubería y es necesario cambiar toda la instalación
- c) Las averías se producen casi siempre en las zonas de juntas y empalmes pero debe cambiarse la instalación si esto sucede
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

190. Los grifos:

- a) Son aquellos aparatos que colocados en los extremos de las conducciones dirigen y controlan la extracción del agua mediante movimientos manuales.
- b) Regulan el paso de agua por el interior de las tuberías.
- c) Son abrazaderas especiales que permiten derivar una tubería sin utilizar soldadura.
- d) Son mecanismos situados en el interior de la cisterna para controlar su vaciado

191. La colocación de un grupo de presión pretende básicamente:

- a) Detener la bomba cuando esta alcance la presión máxima
- b) Mantener un suministro de agua constante
- c) Aportar presión al tanque hermético
- d) Regular una excesiva presión de la bomba

192. Según el CTE. (Código Técnico de la Edificación) el grupo de presión convencional consta de:

- a) Dos bombas con variador de frecuencia
- b) Depósito auxiliar, dos bombas iguales, depósito a presión con membrana
- c) Una bomba con depósito hidro-neumático
- d) Una bomba con by-pass

193. En el interior de un depósito de presión se:

- a) Comprime el agua que viene a presión desde la bomba
- b) Acumula el aire que se produce en la bomba
- c) Comprime el aire y este transmite la presión al agua
- d) Acumula el agua a una presión mayor que en la bomba

194. La función del depósito de presión es:

- a) Regular la presión que viene de la bomba
- b) Acumular agua a presión para elevarla a mayor altura
- c) Evitar el continuo arranque y parada de las bombas
- d) Administrar caudal de agua suficiente en la red

195. A una bomba se la denomina centrífuga debido a:

CSV: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6



CVE: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20221421450
	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario Accidental - 05/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/01/2022 12:46:57	Fecha: 05/01/2022
FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS		



- a) Su principio de funcionamiento
- b) El tipo de accionamiento
- c) La alta velocidad de su giro en r.p.m.
- d) La posición de su eje de rotación

196. La bomba tradicionalmente utilizada en los sistemas de alimentación de agua domiciliaria, en la industria, en los equipos de riego y de extinción de incendios es:

- a) Bomba de tipo turbina
- b) Bomba de aspas
- c) Bomba de eje horizontal, flujo radial, de alta presión
- d) Bomba de caudal variable

197. En un depósito de aguas residuales ¿qué tipo de bomba nos encontramos sumergida?:

- a) De pozo profundo
- b) Multicelular de eje vertical
- c) De sólidos
- d) De cámara seca

198. En una bomba accionada por un motor de corriente alterna, un variador de frecuencia sirve para:

- a) Reducir la velocidad de la bomba para evitar la sobrepresión
- b) Aumentar la velocidad del motor para elevar la presión
- c) Regular las revoluciones de la bomba en función de la demanda de caudal
- d) Mantener una presión variable y un caudal constante en la red

199. Las bombas con conexión en paralelo y funcionamiento “en cascada” se instalan así para:

- a) Que funcionen todas las bombas habitualmente
- b) Que entren en funcionamiento según la demanda lo va requiriendo
- c) Que entren todas simultáneamente y se vayan parando alternativamente
- d) Todas son correctas

200. Los fluxores se instalan en:

- a) Todos los edificios de nueva construcción
- b) Los edificios en cuyo uso se prevea concurrencia pública
- c) En edificios con más de cinco plantas
- d) En los edificios oficiales

201. Según el Código Técnico de Edificación la presión mínima de un punto de consumo de fluxores será de:

- a) 1 bar.
- b) 1'5 bar.
- c) 2 bar.
- d) 1'25 l/seg.

202. La característica fundamental de un fluxor es:

- a) Que es un aparato que ocupa poco espacio
- b) Que descarga menos agua que una cisterna convencional
- c) Que suministra un importante caudal y presión en su descarga
- d) Que dispone de un cierre automático

203. En los fluxores el cierre automático se produce cuando :

- a) El agua que atraviesa un camino secundario ayuda al muelle comprimido

CSV: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6



CVE: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20221421450
	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario Accidental - 05/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/01/2022 12:46:57	Fecha: 05/01/2022
FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS		



- b) Se descomprime el muelle interno al ser retirada la fuerza ejercida sobre el pulsador
- c) El agua pasa por un pequeño orificio y entra el aire
- d) El aire atraviesa un pequeño orificio y entra el agua

204. La instalación de tuberías para abastecimiento, riego y saneamiento debe ser planificada y realizada según:

- a) Normas de buena ejecución
- b) Pliegos de prescripciones técnicas
- c) Códigos de buena practica
- d) Todas son correctas

205. En toda instalación de A.C.S. igual o superior a 15 metros debe instalarse:

- a) Dilatadores
- b) Un sistema antirretorno
- c) Una red de retorno
- d) Una bomba de recirculación

206. ¿Cuándo es obligatorio disponer de aislamiento térmico en los equipos y conducciones de A.C.S.?:

- a) Siempre
- b) Con temperatura superior a 30°
- c) Con temperatura superior a 40°
- d) Con temperatura superior a 50

207. En un deposito acumulador de A.C.S. la temperatura máxima del agua almacenada será de:

- a) 50°
- b) 58°
- c) 60°
- d) 68°

208. La red de retorno en un circuito de A.C.S. sirve para:

- a) Desechar el agua fría de la tubería de ida al abrir un grifo
- b) Regular la temperatura del circuito de A.C.S.
- c) Devolver el agua no consumida al calefactor
- d) Enfriar el agua que pudiera alcanzar alta temperatura

209. En el tramo recto de una tubería de A.C.S. mayor de 25 metros sin conexiones intermedias se debe:

- a) Montar dilatadores
- b) Instalar un punto de agua
- c) Colocar una válvula antirretorno
- d) Montar una bomba de recirculación

210. En una instalación de A.C.S. el trazado de ida y el de retorno constituyen:

- a) Un circuito en anillo
- b) Un circuito en malla
- c) Un circuito abierto
- d) Un circuito cerrado

211. En una instalación de A.C.S. una bomba de recirculación o retorno se coloca en:

- a) El principio del circuito

CSV: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6



CVE: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario Accidental - 05/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/01/2022 12:46:57 <small>FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS</small>	DOCUMENTO: 20221421450 Fecha: 05/01/2022 Hora: 12:46

- b) El final del circuito
- c) La parte más alta del edificio
- c) La parte mas baja del edificio

212. La presión de una bomba de recirculación de A.C.S. debe ser la necesaria para:

- a) Igualar la presión de la bomba de alimentación del circuito
- b) Reducir la presión existente en la tubería de retorno de A.C.S.
- c) Aumentar la presión existente en la tubería de ida de A.C.S.
- d) Compensar únicamente las pérdidas de carga de la tubería de retorno

213. En un edificio de uso sanitario, entre las instalaciones de aguas residuales y las de aguas pluviales ¿debe disponerse un sistema mixto o un sistema separativo con cierre hidráulico que impida la transmisión de gases de una a otra?:

- a) Sólo en edificios grandes
- b) No es necesario pero si conveniente
- c) No, solamente en el caso de que existan dos redes de alcantarillado público
- d) Si, antes de su salida a la red exterior

214. ¿Cuál de los siguientes elementos es un cierre hidráulico?:

- a) Bote sifónico
- b) Fluxor
- c) Radio hidráulico
- d) Sifonamiento.

215. ¿Que debe hacerse al instalar un bote sifónico en un cuarto húmedo con varios aparatos sanitarios?:

- a) Los aparatos se instalarán en serie al bote sifónico
- b) Los aparatos se instalarán en paralelo al bote sifónico
- c) Los aparatos no deberán disponer de sifón individual
- d) Cada aparato dispondrá de sifón individual y luego se conectarán al bote sifónico.

216. ¿A qué distancia del bote sifónico instalado debe estar la bajante?:

- a) Debe ser inferior a 3 metros
- b) No debe ser mayor de 2 metros
- c) No debe ser mayor de 4 metros
- d) Debe ser inferior a 1'5 metros

217. En las bajantes residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación paralela, esta se montará:

- a) Alejada de la bajante
- b) Lo más próxima a la bajante
- c) En el sentido inverso al flujo de las aguas
- d) En el sentido del flujo de las aguas

218. Los sumideros de recogida de aguas pluviales, tanto en cubiertas, como en terrazas y garajes obligatoriamente serán:

- a) De plástico o PVC
- b) Metálicos
- c) De tipo sifónico
- d) Con sistema antisucción

CSV: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6



CVE: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6 URL Comprobación: https://sede.ahaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20221421450
	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario Accidental - 05/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/01/2022 12:46:57	Fecha: 05/01/2022 Hora: 12:46

FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS



219. La fijación de una bajante se realizará con abrazaderas de fijación. La distancia entre abrazaderas para un tubo de 63 mm de diámetro por 6 metros de largo, deberá ser de:

- a) 1 metro
- b) 1'5 metros
- c) 2 metros
- d) 2'5 metros

220. Las aguas residuales son:

- a) Solo las aguas utilizadas en las industrias que se canalizan en el alcantarillado
- b) Las aguas utilizadas en las industrias y en las actividades ganaderas
- c) Las aguas utilizadas en las viviendas y en las industrias que se canalizan en el alcantarillado
- d) Aguas utilizadas en las viviendas, industria y actividades ganaderas que se canalizan en el alcantarillado

221. Las aguas residuales aparecen sucias y contaminadas por que llevan:

- a) Grasas, detergentes, materia orgánica, residuos de la industria y de los ganados, herbicidas y plaguicidas
- b) Solo grasas, detergentes y residuos orgánicos.
- c) Solo residuos orgánicos.
- d) Solo residuos de industrias, ganados y materia orgánica

222. Una bomba sumergible para aguas fecales tiene un:

- a) Paso de tres cuartos
- b) Paso libre
- c) Paso reducido
- d) Paso ligero

223. Las bombas sumergibles por lo general:

- a) Disipan mejor el calor cuando están en seco
- b) No necesitan disipar el calor ya que no se produce.
- c) Disipan el calor en contacto con el líquido donde se encuentran.
- d) No disipan calor por que están aisladas

224. Una camisa de refrigeración de una bomba utiliza:

- a) Un sistema de refrigeración externo
- b) Utiliza el mismo liquido de impulsión para refrigerarse
- c) No utiliza ningún sistema.
- d) No existe la camisa de refrigeración..

225. En una instalación de bombeo de agua con un caudal fijo, si disminuyo el diámetro de la tubería de impulsión ocurre:

- a) Aumenta la densidad del fluido
- b) Disminuye la velocidad del fluido
- c) Aumenta la velocidad del fluido
- d) Disminuye la densidad del fluido.

226. La operación en la que se eliminan los sólidos de mayor tamaño del agua residual se denomina:

- a) Desengrasado
- b) Desbaste
- c) Aireado
- d) Sedimentación



CVE: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA
MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario Accidental - 05/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/01/2022 12:46:57
FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS

DOCUMENTO: 20221421450
Fecha: 05/01/2022
Hora: 12:46

CSV: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6



227. La temperatura de agua caliente sanitaria en los puntos de consumo debe estar comprendida entre:

- a) Entre 40° C y 60 ° C
- b) Entre 30°C y 40°C
- c) Entre 35°C y 40°C
- d) Entre 50°C y 65°C

228. Las medidas preventivas específicas de las instalaciones interiores de agua de consumo humano deberá:

- a) Mantener la temperatura del agua, en el circuito de agua caliente, por encima de 50 °C en el punto más alejado del circuito o en la tubería de retorno al acumulador.
- b) La instalación permitirá que el agua caliente alcance una temperatura de 70 °C.
- c) Mantener la temperatura del agua en el circuito de agua fría lo más baja posible procurando, donde las condiciones climatológicas lo permitan, una temperatura inferior a 20 °C.
- d) Las respuestas anteriores son todas correctas.

229. En el mantenimiento de bañeras y piscinas de hidromasaje de uso colectivo. :

- a) Se realizarán al menos dos controles semanales de nivel de desinfectante y pH, cuyos resultados deberán ser anotados en el registro de mantenimiento.
- b) Se realizarán al menos dos controles diarios de nivel de desinfectante y pH, cuyos resultados deberán ser anotados en el registro de mantenimiento.
- c) Se realizarán al menos dos controles mensuales de nivel de desinfectante y pH, cuyos resultados deberán ser anotados en el registro de mantenimiento.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

230. En el mantenimiento de bañeras y piscinas de hidromasaje de uso colectivo y en lo que respecta al punto A3 (Limpieza y desinfección) :

- a) Anualmente se realizará una limpieza y desinfección preventiva del total de elementos, conducciones, mezclador de temperatura, vaso, difusores y otros elementos que formen parte de la instalación de hidromasaje.
- b) Semestralmente se realizará una limpieza y desinfección preventiva del total de elementos, conducciones, mezclador de temperatura, vaso, difusores y otros elementos que formen parte de la instalación de hidromasaje.
- c) Trimestralmente se realizará una limpieza y desinfección preventiva del total de elementos, conducciones, mezclador de temperatura, vaso, difusores y otros elementos que formen parte de la instalación de hidromasaje.
- d) Mensualmente se realizará una limpieza y desinfección preventiva del total de elementos, conducciones, mezclador de temperatura, vaso, difusores y otros elementos que formen parte de la instalación de hidromasaje.

231. Al realizar la prueba de resistencia mecánica y estanqueidad parcial:

- a) La temperatura de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas.
- b) La presión de prueba no debe variar en, al menos, 2 horas.
- c) La presión de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas.
- d) La temperatura de prueba no debe variar en, al menos, 2 horas.

232. En las pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria se debe comprobar al menos:

- a) Obtención del caudal exigido a la temperatura fijada una vez abiertos los grifos estimados en funcionamiento simultáneo.
- b) Medición de temperaturas en la red.



- c) Tiempo de salida del agua a la temperatura de funcionamiento.
- d) Todas son correctas.

233. En la colocación de aparatos sanitarios:

- a) Se comprobará la nivelación, la sujeción y la conexión.
- b) No se comprobará la nivelación, la sujeción y la conexión.
- c) Solo se comprobará la nivelación y la sujeción.
- d) Solo se comprobará la conexión.

234. En la inspección de funcionamiento de aparatos sanitarios y griferías:

- a) Se comprobará la grifería y las cisternas.
- b) Se comprobará la grifería y el funcionamiento de los desagües.
- c) Se comprobará la grifería, las cisternas y el funcionamiento de los desagües.
- d) Ninguna es correcta.

235. ¿A qué se conoce como máquina de termo fusión? :

- a) Máquina para soldar tuberías de pb.
- b) Máquina para soldar tuberías de cobre.
- c) Máquina para soldar tuberías de ppr.
- d) Máquina para soldar tuberías de pvc.

236. ¿A qué se denomina bomba de comprobación? :

- a) Bomba para comprobar la presión y la velocidad de conductos de tuberías.
- b) Bomba para comprobar la densidad y la hermeticidad de conductos de tuberías.
- c) Bomba para comprobar la presión y la hermeticidad de conductos de tuberías.
- d) Bomba para comprobar la densidad y la velocidad de conductos de tuberías.

237. Si tenemos una tubería esmaltada y deseamos realizar un apriete ¿que tipo de llave debemos utilizar?:

- a) Llave de tubo.
- b) Llave de cadena.
- c) Llave inglesa.
- d) Llave de correa.

238. Una tenaza curvatubos la utilizaremos con tubería de:

- a) Cobre recocido, latón, acero de pared delgada.
- b) Tubería de pb y ppr.
- c) Tubería de hierro fundido
- d) Tubería de pvc.

239. ¿A que se denomina un juego abocinador? :

- a) Una herramienta para estirar la tubería de cobre.
- b) Una herramienta para ensanchar o abocardar tubería de cobre.
- c) Una herramienta para ensanchar o abocardar tubería de pvc.
- d) Una herramienta para estirar la tubería de pvc.

240. ¿Qué es una llave dinamométrica?:

- a) Llave en la que se desregula el par de apriete de elementos roscados.
- b) Llave en la que se regula el par de ariete de elementos roscados.
- c) Llave en la que se regula el par de apriete de elementos roscados.
- d) Ninguna de las anteriores.

CSV: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6



CVE: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario Accidental - 05/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/01/2022 12:46:57 <small>FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS</small>	DOCUMENTO: 20221421450 Fecha: 05/01/2022 Hora: 12:46
---	---	--



241. Una electro esmeriladora no se debe utilizar cuando:

- a) Tiene carcasa de protección.
- b) El disco ha sobrepaso la fecha de caducidad.
- c) Utilizamos gafas.
- d) Ninguna es correcta.

242. La exigencia básica que nos regula el suministro de agua dentro del CTE es:

- a) La HS1.
- b) La HS2.
- c) La HS3.
- d) La HS4.

243. Un plano relativo a una instalación de agua con escala 1:50 lo interpretamos de forma que:

- a) Un centímetro en el plano corresponde a 50m en la realidad.
- b) Un centímetro en el plano corresponde a 50cm en la realidad.
- c) Un metro en la realidad corresponde a 50cm en el plano.
- d) Un centímetro en la realidad corresponde a 50cm en el plano.

244. La presión que no debe superar nunca una instalación de agua en cualquier punto de consumo, es:

- a) 500 kPa.
- b) 400 kPa.
- c) 300 kPa.
- d) 200 kPa.

245. La presión mínima en los puntos de consumo de agua debe ser:

- a) 50 kPa para grifos comunes y 150 kPa para fluxores y calentadores.
- b) 150 kPa para grifos comunes y 150 kPa para fluxores y calentadores.
- c) 100 kPa para grifos comunes y 150 kPa para fluxores y calentadores.
- d) 150 kPa para grifos comunes y 100 kPa para fluxores y calentadores.

246. Las instalaciones de suministro de agua:

- a) Podrán conectarse directamente a instalaciones de evacuación o a instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen de la red pública.
- b) No podrán conectarse directamente a instalaciones de evacuación ni a instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen de la red pública.
- c) No podrán conectarse directamente a instalaciones de evacuación pero si a instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen de la red pública.
- d) Podrán conectarse directamente a instalaciones de evacuación pero no a instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen de la red pública.

247. ¿Qué es un mantenimiento preventivo?:

- a) Un conjunto de técnicas que tiene como finalidad disminuir y/o evitar las reparaciones con tal de asegurar su total disponibilidad y rendimiento al menor coste posible.
- b) Es aquel en que solo se interviene en el equipo después de su fallo.
- c) Son técnicas de mantenimiento que se aplican cuando los equipos están estropeados.
- d) Es una técnica para pronosticar el punto futuro de rotura o avería de un componente de una máquina.

248. ¿Qué es un mantenimiento correctivo?:

CSV: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6



CVE: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20221421450
URL Comprobación: https://sede.ahaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario Accidental - 05/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/01/2022 12:46:57	Fecha: 05/01/2022 Hora: 12:46
	FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS	



- a) Un conjunto de técnicas que tiene como finalidad disminuir y/o evitar las reparaciones con tal de asegurar su total disponibilidad y rendimiento al menor coste posible.
- b) Es aquel en que solo se interviene en el equipo después de su fallo.
- c) Es una técnica para pronosticar el punto futuro de rotura o avería de un componente de una máquina.
- d) Ninguno de los anteriores.

249. Que es un mantenimiento predictivo:

- a) Un conjunto de técnicas que tiene como finalidad disminuir y/o evitar las reparaciones con tal de asegurar su total disponibilidad y rendimiento al menor coste posible.
- b) Es aquel en que solo se interviene en el equipo después de su fallo.
- c) Es una técnica para pronosticar el punto futuro de rotura o avería de un componente de una máquina de tal forma que dicho componente pueda reemplazarse, con base en un plan, justo antes de que falle.
- d) Ninguno de los anteriores.

250. Un periodo de inspección demasiado corto en un mantenimiento preventivo conlleva:

- a) Costos innecesarios.
- b) Pequeños costos.
- c) Continuas averías.
- d) Aumento del riesgo de fallo.

251. Un periodo de inspección demasiado largo en un mantenimiento preventivo conlleva:

- a) Costos innecesarios.
- b) Pequeños costos.
- c) Continuas averías.
- d) Aumento del riesgo de fallo.

252. ¿Qué clase de mantenimiento sólo se aplicará en aquellas situaciones en que los elementos sean de bajo coste y baja repercusión de funcionamiento?:

- a) Correctivo .
- b) Predictivo.
- c) Preventivo.
- d) Resistivo.

253. ¿Qué tipo de mantenimiento resulta ideal en casos en que la restitución o reparación no afecte en gran medida a la producción o explotación?:

- a) Correctivo.
- b) Predictivo.
- c) Preventivo.
- d) Resistivo.

254. ¿Cuál es el significado de las tres R?:

- a) Reducir, reutilizar y reciclar.
- b) Reconducir, reutilizar y reciclar.
- c) Reducir, reutilizar y reparar.
- d) Reducir, reanudar y reciclar.

255. ¿Qué significado tiene el término reducir?:

- a) Reducir tanto el consumo de bienes como de agua y energía.
- b) Reducir el consumo de grasas.
- c) Reducir tanto el consumo de alimentos como de aire.

CSV: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6



CVE: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6 URL Comprobación: https://sede.ahaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20221421450
	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario Accidental - 05/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/01/2022 12:46:57	Fecha: 05/01/2022 Hora: 12:46

FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS



d) Ninguna es correcta.

256. ¿Qué significado tiene el término reutilizar?:

- a) Reutilizar un objeto para darle una segunda vida útil.
- b) Utilizar una cosa varias veces.
- c) Las dos anteriores son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

257. ¿Qué elementos deben depositarse en los contenedores azules?:

- a) Envases ligeros de plástico, metal y tetra briks
- b) Papel y cartón, que no estén sucios.
- c) Hierro, cobre y acero galvanizado.
- d) Vidrio.

258. ¿Qué tipo de material de tubería absorbe mejor la sobrepresión causante del golpe de ariete?:

- a) Hierro.
- b) Acero galvanizado.
- c) Acero inoxidable.
- d) Polipropileno.

259 Si tenemos un descalcificador de agua en una instalación interior :

- a) Dicha instalación dispondrá de una válvula antirretornocolocada antes del descalcificador.
- b) No hará falta válvula antirretorno.
- c) Da igual donde se ponga la válvula antirretorno.
- d) En instalaciones interiores nunca se puede poner un descalcificador de agua.

260. ¿Cuál es el principal causante de las incrustaciones en las tuberías?:

- a) Carbonatos de silicio.
- b) Carbonatos de calcio y magnesio.
- c) Carbonatos de sodio.
- d) Carbonatos de potasio.

261. El diámetro mínimo de un tubo de cobre o plástico para la alimentación de un inodoro con fluxor debe ser:

- a) 22 mm.
- b) 25-40 mm.
- c) 3/4".
- d) 1".

262. El subsistema que tiene como función la evacuación del aire en la bajante para evitar sobrepresiones y subpresiones en la misma durante su funcionamiento, se denomina:

- a) Ventilación primaria.
- b) Ventilación secundaria.
- c) Ventilación terciaria.
- d) Ventilación con válvulas aireación-ventilación.

263. Un equipo de bomba contra incendio está compuesto por:

- a) Una bomba principal.
- b) Dos bombas principales.
- c) Una bomba principal y otra auxiliar.
- d) Dos bombas auxiliares.



CVE: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA
MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario Accidental - 05/01/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/01/2022 12:46:57
FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS

DOCUMENTO: 20221421450
Fecha: 05/01/2022
Hora: 12:46

CSV: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6



264. El desengrasado en aguas residuales consiste:

- a) En la unión de las grasas y aceites arrastrados por el agua.
- b) En la separación de partículas sólidas que existen en el agua.
- c) En la separación de las grasas y aceites arrastrados por el agua.
- d) En la unión de las partículas sólidas que existen en el agua.

265. El proceso físico de separación por gravedad que hace que una partícula más densa que el agua tenga una trayectoria descendente, depositándose en el fondo se denomina:

- a) Flotación.
- b) Filtración.
- c) Coagulación.
- d) Sedimentación o decantación.

266. En el control de ejecución de una obra se comprobará:

- a) Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
- b) Punto de conexión con la red general y acometida.
- c) Instalación general interior: características de tuberías y de valvulería.
- d) Las tres respuestas son correctas.

267. Las caídas desde las cubiertas resistentes de los edificios, desde las escaleras portátiles y desde las plataformas de trabajo en los trabajos de fontanería e instalaciones y todas aquellas producidas por la rotura o desfondamiento de las cubiertas frágiles son:

- a) Ninguna de las anteriores.
- b) Caídas desde el mismo nivel.
- c) Caídas desde distinto nivel.
- d) Caídas por suelo resbaladizo o mojado.

268. ¿Qué herramienta es específica para preparar asientos planos en las bocas de los tubos de cobre para posteriormente acoplar accesorios especiales?

- a) Cortatubos.
- b) Abocinador.
- c) Asentador.
- d) Decapador.

269. La presión manométrica interna máxima para la que se ha diseñado el tubo, considerando un uso continuado de 50 años, se define, como la:

- a) Presión de trabajo.
- b) Presión de servicio.
- c) Presión nominal.
- d) Presión de prueba.

270. ¿Qué tipos de EDAR no podemos encontrar según el tipo de tratamiento?

- a) Sólo pueden ser biológicas.
- b) Físico-químicas y biológicas.
- c) Sólo pueden ser fisico-químicas.
- d) Físico-químicas, biológicas e hidráulicas.

271. En las instalaciones de preparación de ACS se realizará la siguiente prueba de funcionamiento:

- a) No se puede realizar ninguna prueba de mantenimiento.
- b) Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua.



- c) Sólo es necesario la medición del caudal.
- d) Todas las pruebas que se quieran.

272. ¿Cuál de las siguientes máquinas o herramientas NO es de uso en fontanería?

- a) Curvadora de tubos.
- b) Sierra de corte.
- c) Fratas.
- d) Máquina roscadora.

273. Según el Documento Básico HS5 Evacuación de aguas del CTE, en las pruebas de estanqueidad parcial NO se admitirá que quede en el sifón de un aparato una altura de cierre hidráulico inferior a:

- a) 25 mm.
- b) 50 mm.
- c) 75 mm.
- d) 10 cm.

274. En cuanto al emplazamiento, ¿cuál será el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio, que deba ser considerado origen de evacuación, hasta el extintor?

- a) 5 m.
- b) 10 m.
- c) 15 m.
- d) 20 m.

275. Según el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, la revisión del estado de conservación y limpieza de las instalaciones de agua caliente sanitaria:

- a) Se realizará siguiendo un tipo de mantenimiento correctivo.
- b) Se realizará trimestralmente en los depósitos acumuladores, y mensualmente en un punto representativo, rotatorio a lo largo del año, de los puntos terminales de la red interior (grifos y duchas), de forma que al final del año se hayan revisado todos los puntos terminales de la instalación.
- c) Se realizará mensualmente en los depósitos acumuladores, y semanalmente en un punto representativo, rotatorio a lo largo del año, de los puntos terminales de la red interior (grifos y duchas), de forma que al final del año se hayan revisado todos los puntos terminales de la instalación.
- d) Se realizará según se describe en el Anexo 4 de este Real Decreto.

276. Según el documento básico HS4 del CTE, los rociadores de ducha manual deben tener incorporado ...

- a) Un mecanismo de corte.
- b) Un selector de temperatura.
- c) Un dispositivo antical.
- d) Un dispositivo antiretorno.

277. Según el documento básico HS4 del CTE ¿A qué llamamos distribuidor principal?

- a) Al colector de la batería de contadores de cada vivienda.
- b) A la tubería que enlaza los sistemas de control de la presión y las ascendentes o derivaciones.
- c) Al colector situado en el interior de una vivienda después de la llave general de esta y que da servicio a los cuartos húmedos.
- d) Ninguna es correcta.

CSV: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6



CVE: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6 URL Comprobación: https://sede.ahaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20221421450
	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario Accidental - 05/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/01/2022 12:46:57	Fecha: 05/01/2022 Hora: 12:46
FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS		



278. ¿Cuál es el valor del calor latente de evaporación del agua a 100°C?

- a) 80 cal/g.
- b) 270 cal/g.
- c) 540 cal/g
- d) 1080 cal/g.

279. En una instalación de riego, ¿dónde está situado el filtro de un difusor?

- a) Debajo de la tobera.
- b) En la base de la tubería.
- c) En la salida de la electroválvula.
- d) Los difusores no llevan filtro.

280. ¿En qué consiste el tratamiento terciario de una EDAR?

- a) En la eliminación de nutrientes y la desinfección.
- b) En elevar la temperatura de los vertidos por encima de los 20°.
- c) En la desinfección únicamente.
- d) En la eliminación de los nutrientes exclusivamente.

281. A la hora de escoger una instalación de ACS, ¿qué características debemos de tener en cuenta entre otras?

- a) Sólo el consumo de agua por los puntos terminales.
- b) No hay que tener en cuenta nada.
- c) La cantidad de agua que perdemos, el gasto energético y la eficiencia.
- d) Sólo se tendrá en cuenta el gasto energético.

282. ¿Dónde se deben depositar los residuos procedentes de una obra tales como restos de tuberías de desagües, aislantes, sanitarios viejos, etc.?

- a) Una bomba autoaspirante.
- b) Una bomba de gasolin, ya que dan mucho más caudal.
- c) Una bomba sumergible.
- d) En descampados o caminos en los cuales ya existe otro vertido de similares características.

283. Para extraer agua de un pozo de 60 m de profundidad y con un nivel de agua constante a los 46 m, utilizaremos:

- a) Una bomba autoaspirante.
- b) Una bomba de gasolina, ya que dan mucho más caudal.
- c) Una bomba sumergible.
- d) Montaremos una bancada con dos bombas como mínimo, autoaspirantes y con dispositivo de cebado.

284. La presión a la que se debe someter las redes de distribución de ACS para la prueba de resistencia mecánica será:

- a) Equivalente a 1,5 veces la presión máxima efectiva de trabajo a la temperatura de servicio, con un mínimo de 5 bar.
- b) Equivalente a 1,5 veces la presión nominal, con un máximo de 5 bar.
- c) Equivalente a 3 veces la presión nominal, con un mínimo de 6 bar.
- d) Equivalente a 2 veces la presión máxima efectiva de trabajo a la temperatura de servicio, con un mínimo de 6 bar.

285. Según el documento básico HS4 del CTE, en el grifo de un fregadero, la presión mínima debe ser de ...

- a) 50 KPa.



CVE: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA
MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario Accidental - 05/01/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/01/2022 12:46:57
FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS

DOCUMENTO: 20221421450
Fecha: 05/01/2022
Hora: 12:46

CSV: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6



- b) 100 KPa.
- c) 150 Kpa.
- d) 200 Kpa.

286. ¿La ventilación primaria de una bajante debe tener?

- a) Mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación.
- b) Menor diámetro que la bajante de la que es prolongación.
- c) Mayor diámetro que la bajante de la que es prolongación.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

287. Una de las etapas de una EDAR biológica es el pretratamiento, ¿qué se elimina en esta etapa?

- a) Únicamente se eliminan las grasas.
- b) Los sólidos grandes, exclusivamente.
- c) Los sólidos grandes, arenas y grasas.
- d) En esa etapa no se elimina nada.

288. ¿Qué son los clorofluorocarburos?

- a) Son gases inertes que al combinarse con la capa de ozono la van destruyendo.
- b) Son sustancias líquidas que al verterlas en los desagües terminan por contaminar los ríos.
- c) Son combustibles biológicos que tienen poco impacto en la contaminación ambiental.
- d) Son los gases responsables de la bajada de la temperatura en la corteza terrestre.

289. Si la sección adoptada para el canalón de evacuación no fuese semicircular, la sección cuadrangular equivalente debe de ser:

- a) Un 15% superior a la obtenida como sección semicircular.
- b) Un 15% superior a la obtenida como sección semicircular.
- c) Un 15% superior a la obtenida como sección semicircular.
- d) Un dispositivo antiretorno.

290. ¿Cuál de estas averías es la más común en un fluxor?

- a) Que las pilas están gastadas.
- b) Acumulación de cal y sedimentos.
- c) Rotura del muelle.
- d) Rotura de la membrana.

291. En un grupo de presión, ¿dónde instalaremos la válvula de pie?

- a) En el punto más bajo del tubo de aspiración.
- b) En el punto más alto del tubo de aspiración.
- c) En el punto más bajo del tubo de impulsión.
- d) En el punto más alto del tubo de impulsión.

292. Según el documento básico HS4 del CTE, el filtro de una instalación general de suministro de agua a un edificio debe tener un umbral de filtrado comprendido entre:

- a) 15 y 25 µm.
- b) 25 y 50 µm.
- c) 50 y 100 µm.
- d) 100 y 200 µm.

293. Las electroválvulas de una instalación de riego conectadas a un único programador central, trabajarán con una tensión de:

- a) 12 VCC.



CVE: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20221421450
	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario Accidental - 05/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/01/2022 12:46:57	Fecha: 05/01/2022 Hora: 12:46

FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS

CSV: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6



- b) 27 VCC.
- c) 24 VCA.
- d) 230 VCA.

294. ¿A qué valor de temperatura la densidad máxima del agua líquida es 1 g/cm³?

- a) 3,8°C.
- b) 7,8°C.
- c) 20,5°C.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

295. Según el documento básico HS4 del CTE, en los depósitos de agua cerrados, el tubo de alimentación, desembocará:

- a) Al mismo nivel que la boca del aliviadero.
- b) A 40 mm por encima de la boca del aliviadero.
- c) A 65 mm por encima de la boca del aliviadero.
- d) Depende del caudal que aporte la alimentación y de la sección del aliviadero.

296. Indica que ánodo galvánico NO se utiliza con mayor frecuencia en la protección catódica frente a la corrosión:

- a) Magnesio.
- b) Zinc.
- c) Aluminio.
- d) Cobre.

297. El funcionamiento de un fluxor se basa básicamente en ...

- a) Un temporizador eléctrico.
- b) La diferencia de presiones.
- c) Un temporizador mecánico fijo.
- d) Un temporizador mecánico regulable.

298. ¿Cuál de las siguientes herramientas NO es un tipo de llave que se utilice en fontanería:

- a) Llave de correa.
- b) Llave grifa.
- c) Llave de cadena.
- d) Llave bumping.

299. En una instalación de riego por goteo, ¿para qué sirve la válvula de ventosa?

- a) Impide la creación de burbujas.
- b) Impide la creación de vacío.
- c) Para inyectar fertilizante u otros productos fitosanitarios en el agua de riego.
- d) Como toma de muestras.

300. ¿Cuál de las siguientes propiedades NO es del agua?

- a) Acción disolvente.
- b) Baja fuerza de cohesión.
- c) Gran calor específico.
- d) Elevado calor de vaporización.

CSV: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6



CVE: 07E60015B08A00C8N1O1A2Y2F6 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20221421450
	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario Accidental - 05/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/01/2022 12:46:57	Fecha: 05/01/2022 Hora: 12:46
FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS		

