

ARMARIO CONTADOR  
Filtro anti partículas  
Contador totalizador  
Grifo de comprobación  
Válvula anti retorno  
  
Acometida  
Agua Aljibe PCI  
PE-100 PN-16 bar DN40  
Conexión a red general de  
compañía suministradora

### LEYENDA DETECCION Y EXT.

- SIRENA DE ALARMA ACUSTICA EXTERIOR
- SIRENA DE ALARMA ACUSTICA INTERIOR
- CENTRAL DE DETECCION DE INCENDIOS
- PULSADOR DE ALARMA
- ELECTROIMAN RETENEDOR
- EXTINTOR 21A - 113B 6Kg
- EXTINTOR CO2 5Kg
- B.I.E. 25 mm
- Tubería BIE Acero DIN-2440
- Grupo PCI
- Detector Humos Óptico
- CARTEL SEÑALIZACIÓN BIE 210x210mm
- CARTEL SEÑALIZACIÓN EXTINTOR 210x210mm
- CARTEL SEÑALIZACIÓN PULSADOR 210x210mm

Nota: Se instalará un módulo aislador por cada 32 elementos conectados al lazo.

### LEYENDA EVACUACION

- ORIGEN Y SENTIDO EVACUACIÓN
- ALTERNATIVA DE EVACUACIÓN
- CARTEL SALIDA EMERGENCIA 210x210 mm
- CARTEL SEÑALIZADOR ESCALERA 210x210mm
- CARTEL SEÑALIZADOR SALIDA 210x210mm
- CARTEL SEÑALIZADOR DE RECORRIDO 210x210mm
- LUMINARIA DE EMERGENCIA 450 lm

Nota: Los recorridos de evacuación se miden en el caso más desfavorable desde el origen hasta el desvío o alternativa más cercano.

PE-100 PN-16 bar DN40 ENTERRADA

- 1 Filtro anti partículas
- 2 Contador totalizador
- 3 Grifo de comprobación
- 4 Válvula anti retorno

Derivación a BIE 1 1/2"



FECHA :  
Abril 2012

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO  
DESTINADO A LA PROMOCIÓN DEL PEÑÓN MOLINA-ZAPATA Y  
LA CIUDAD AEROPORTUARIA. ALHAURIN DE LA TORRE (MÁLAGA)

PLANO N° :  
32

### PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS II DETECCIÓN - EXTINCIÓN

VºBº OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL. ARQUITECTO :

FDO. AURELIO ATIENZA CABRERA

ARQUITECTO CONSULTOR :

FDO. JUAN MARÍA BLÁZQUEZ MARTÍN

ESCALA :  
1:125